



LEGENDA MIESTNOSTÍ				
Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	VONK. VPLYVY	OSVETLENOST	STN EN12464-1
001	SCHODISKO	IL.	150lx	5.1.2
002	CHODBA	IL.	100lx	5.1.1
003	SKLAD	IL.	100lx	5.4.1
004	POSILOVŇA	IL.	300lx	5.2.3
005	DIELŇA	IL.	300lx	5.18.11.s
006	PRÁČOVŇA	IL.	300lx	5.16.2
007	KLUBOVŇA	IL.	100lx	5.2.2
008	ATELIER ŠTUDOVŇA	IL.	200lx	5.36.19
009	VÝMENÍKOVÁ STANICA TEPLA	IL.	200lx	5.3.1
010	PREDSEIŇ WC	IL.	200lx	5.2.4
011	WC	IL.	200lx	5.2.4

SVETELNÉ OBVODY – CYKY–J 3x1,5mm2  
(IBA PRE DOPOJENIE SVIETIDLA)

ROZVODNÁ SIET' : TN–C, 3+PEN, AC 50Hz, 400V – JESTVUJÚCI STAV  
ZÁKLADNÁ OCHRANA : IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : NULOVANÍM – PODLA PÔVODNEJ STN 34 1010  
VONKAJŠIE VPLYVY : IL. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU IL.  
STN 33 2000–5–51 V. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU V.  
VI. – ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE VPLYVY–DRUH PRIESTORU VI.

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektovateľ	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. Emília Lenđrová
Miesto:	Banská Bystrica	Okres:	Banská Bystrica
Stavebník:	Školský internát	Internátna č. 4, 974 04	Banská Bystrica
Stavba:	Školský internát B. Bystrica - rekonštrukcia objektov zniženie energetickej náročnosti a obnova interiéru		
Miesto:	ul. Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica		
Profesia:	ELEKTROINŠTALÁCIA A SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM		
Obsah výkresu:	PÓDORYS 1.PP		
Dátum	05.2019	Zmena	D.S.P.+D.R.S.
Stupeň	2324	Zák. číslo	7A4
Formát	7A4	Sada:	1:75
Mierka	1:75	Číslo výkresu	E-04

Antonín Kotrle je možnosť autorizovaných práv na túto projektovú dokumentáciu. Kopírovanie, použitie PO, alebo jej častí, na iný účel a stupeň na aký bolo spracované, je možné len s jeho súhlasom.