



- ⊗ C SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, cca 15W, min. 1360lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED OSMONT, TITAN 1 PC, 56206, 15W, 1360lm, 3000K, IP54, IK10)
- ⊗ D SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, cca 20W, min. 1760lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED OSMONT, TITAN 1 PC, 53235, 20W, 1760lm, 3000K, IP54, IK10)
- ⊗ E SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, cca 28W, min. 2440lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED OSMONT, TITAN 2 PC, 56216, 28W, 2440lm, 3000K, IP54, IK10)
- ⊗ F SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, cca 36W, min. 3200lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED OSMONT, TITAN 2 PC, 53256, 36W, 3200lm, 3000K, IP54, IK10)
- ⊗ H SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ, cca 15W, min. 1360lm, IP43  
(napr. SVIETIDLO LED OSMONT, TITAN 1 PC, 56706, 15W, 1430lm, 4000K, IP54, IK10)



S SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 34W, 3930lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, GRIFON-LED-OP-5300-4K, 34W, 3930lm)



S1 SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 45W, 4915lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, GRIFON-LED-OP-6600-4K, 45W, 4915lm)




S3 SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 53W, 5690lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, GRIFON-LED-OP-7650-4K, 53W, 5690lm)



S4 SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 63W, 6480lm, IP20  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, GRIFON-LED-OP-8700-4K, 63W, 6480lm)



T2 SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 36W, 4728lm, IP43  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, EUROPA-LED-5200-4K, 36W, 4728lm, IP66)



T3 SVIETIDLO LED NEŠPECIFIKOVANÉ LINEÁRNE, 54W, 7092lm, IP43  
(napr. SVIETIDLO LED VYRTYCH, EUROPA-LED-7500-4K, 54W, 7092lm, IP66)



KRABICE NA POVRCH – KR, LIŠTOVÁ


#### POZNÁMKA

ELEKTROINŠTALÁCIA OSTÁVA JESTVUJÚCA, JE RIEŠENÁ IBA VÝMENA JESTVUJÚCICH SVIETIDIEL ZA NOVÉ LED SVIETIDLÁ.

IBA NA 1.PP BUDE V PRÍPADE POTREBY DOPOJENIA SVIETIDLA NA STROPE  
ELEKTROINŠTALÁCIA NAVRHNUTÁ VODIČMI CYKY NA POVRCHU V LIŠTÁCH.

#### DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V ROZSAHU PRE REALIZÁCIU STAVBY

Projektoval	Peter Kotrle	Zodp. projekt.	Antonín Kotrle
Kreslil	Peter Kotrle	Hl. inž. proj.	Ing. Emília Lenárová
Miesto: Banská Bystrica	Okres: Banská Bystrica		
Stavebník: Školský internát Internátna č. 4, 974 04 Banská Bystrica			
Stavba: <b>Školský internát B. Bystrica - rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru</b>			
Miesto: <b>ul. Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica</b>			
Profesia: <b>ELEKTROINŠTALÁCIA A SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM</b>			
Obsah výkresu: <b>LEGENDA</b>			



**Kotrle Antonín**  
autorizovaný stavebný inžinier  
projektovanie el. zariadení  
www.kotrlle.eu

Tatranská č.109, Banská Bystrica 974 11, Slovensko

Dátum	05.2019
Zmena	
Stupeň	D.S.P.+D.R.S.
Zák. číslo	2324
Formát 1A4	Sada:
Mierka --	
Číslo výkresu <b>E-03</b>	