

ZÁKAZKA: Parkovisko Okružná 7 – 9 a autobusová zastávka

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu
z 01.03.2021 15:41:26

Vysvetlenie č. 1

Otázka:

V objekte Verejné osvetlenie požaduje verejný obstarávateľ

a) v pol. 35 naceniť Stožiar osvetľovací pozinkovaný, votknutý, pre osvetlenie priechodov pre chodcov, výška svetelného bodu 6,3m – podľa PD. Nakoľko v zmysle PD sa naceňuje 3ks stožiara OSUD OP 06 a 1ks OSUD 114 - 10m, ktorých cena je značne odlišná, žiadame verejného obstarávateľa o aktualizáciu predloženého výkazu výmer.

b) v pol. 43 naceniť výložník dĺžky 0,8m. Máme za to, že v zmysle platných STN je nevyhnutné oceniť výložník 2m. Aktualizuje verejný obstarávateľ predložený VV v zmysle uvedeného?

Odpoveď:

a) Vo výkaze výmer je chyba v počte jednotlivých stožiarov. Správny počet je pre položky č. 34 a 35 - 3ks, pre položky č. 36 a 37 - 5ks

b) Svietidlo a jeho optika uvažované pri výpočte (uvedené v technickej správe) vyhovuje pre použitie s výložníkom dĺžky 0,8m. Pri uvedenej konfigurácii nie je potrebné použitie výložníku dĺžky 2,0m. Uchádzač môže použiť aj výložník dĺžky 2,0m (prípadne inej dĺžky) s tým že je potrebné dokladovať svetlotechnický prepočet pre danú zmenu, dané svietidlo.

Verejný obstarávateľ identifikoval nezrovnalosť medzi PD a výkazom výmer - položka č. 41 - výložník dlhý 4m, ale v PD je popis 3m. Správna dĺžka je uvedená v PD – 3m.

Verejný obstarávateľ **predkladá aktualizovaný výkaz výmer** pre ocenenie so zapracovaním zmien v zmysle tohto vysvetlenia v objekte **SO 02 – Verejné osvetlenie**.

V Trnave, dňa 3.3.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová
procesný garant VO