

LEGENDA NAVRHOVANÝCH ELEKTRO SIETÍ A OBJEKTOV:

- NAVRHOVANÝ ROZVOD NN, V ZEMI KÁBLOM CYKY-J 4x35mm2
- NAVRHOVANÝ ROZVOD NN, PRÍPOJKA K ROZVÁDZAČU RE – ZEM.VÝKOP KÁBLOM AYKY-J 4x120mm2
- RH — NAVRHOVANÝ ROZVÁDZAČ PROJEKTOVANEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- RE — NAVRHOVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PROJEKTOVANEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- 9SR — NAVRHOVANÁ PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA

SÚSTAVA: 3PEN/NPE~50Hz,400/230V/TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
V ZMYSLE STN 33 2000 4-41

VONKAJŠIE VPLYVY

VONKAJŠIE VPLYVY V ZMYSLE STN 33 2000-5-51, DRUH PRIESTORU: VI – VONKAJŠÍ:
KÁBLE VO VÝKOPOCH BUDÚ ULOŽENÉ VO VÝKOPE BEZ AGRESÍVNYCH ÚČINKOV ZEMINY.

POZNÁMKY :

KÁBLE V ZEMI ULOŽIŤ PODLA STN 33 2000-5-52 A STN 73 6005.

–

ULOŽENIE KÁBLOV POD CESTOU



ULOŽENIE KÁBLOV VO VÝKOPE



LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ:

- 219/1 — ČÍSLO PARCELY KN
- PLÁNOVANÉ OBJEKTY V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
- SO-01: ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV
- HRANICA POZEMKU, PARCIEL STAVEBNÍKA
- NAVRHOVANÉ STLPIKOVÉ OPLOTENIE S PLETIVOVOU VÝPLŇOU v. cca. 1800 mm
- VSTUP NA POZEMOK
- VJAZD NA POZEMOK
- HLAVNÝ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLAJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU – ÚNIKOVÝ VÝCHOD

0,000=146,950 m.n.m.(BPV) VÝŠKU UPRAVIŤ PODLA ZAMERANIA

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
00421 905 489 533

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL FORMOU MODULOV

Autor:	Ing. A.Marcík	Stavebník:	Obec Biely Kostol Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol
Spoluautor:	Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurán	Miesto stavby:	IBV PRI PARNEJ (PODOLKY VI), areál novej ZŠ
Spolupráca:	Ing. D.Marcíková	Parc.č.:	reg.C: 1100/132, 1100/133 stavba základnej školy
	Ing. M.Greguš	Stavebný objekt:	SO-07: ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA A PRÍVOD NN DO OBJEKTU
Hlavný inžinier projektu:	Ing.A.Marcík	Obsah výkresu:	PRÍPOJKA NN – SITUÁCIA
Zodpovedný projektant:	Ing. R.Chovanec		
Projektant:	Ing. Š.Ondirko		

Stupeň PD:	PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE, PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Dátum:	07/2020
Zdk.číslo:	BLK072020
Formát:	3xA4
Mierka:	1:300
Číslo výkresu:	E–12