SKLADBY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

SKLADBA OBVODOVEJ STENY / HR. 352,5 mm

- KONŠTRUKCIA MODULÁRNEHO SYSTÉMU HR. 152,5 mm
  - SD DOSKA 15 mm
  - PAROZÁBRANA
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K
  - KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 125 mm (DO RÁSTU JE VKLADANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 120 mm)
  - POZINKOVANÝ VHODNE PROFILOVANÝ PLECH AKO NOSNÝ MATERIÁL PRE VONKAJŠÍ SYSTÉM FASÁDY, VÝŠKA PROFILU 12,5 mm
- TEPELNOIZOLAČNÝ KONTAKTNÝ SYSTÉM (ETICS) S TEPELNOU IZOLÁCIOU HR. 200 mm: (V ZMYSLE STN 73 2901: 2015)
  - LEPIACA STIERKA PRE ETICS
  - TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS – IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY /SOČ. TEP. VODIVOSTI 0,035 W/m.K/ HR. 200 mm, V MIESTE STYKU HORIZONTÁLNYCH A VERTIKÁLNYCH PLÔCH POUŽIŤ IZOLAČNÉ DOSKY Z NENASIAKAVÉHO POLYSTYRÉNU
  - SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA VKLADANÁ DO LEPIACEJ STIERKY PRE ETICS, MRIEŽKA S PRESAHOM MIN. 100 mm, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ MIN. 145 g/m2
  - ZÁKLADNÝ NÁTER PRE ETICS
  - TENKOVRSTVÁ SILIKÁTOVÁ ALEBO SILIKÓNOVÁ OMIETKA HR. 2 mm (PRÍPADNE SAMOČISTIACA OMIETKA NAPR. BAUMIT NANOPOR)

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 100 mm /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MIN. 40 kg/m3, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVÉHO RÁSTA
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 75 mm (VZDUCHOVÁ VRSTVA HR. 25 mm MEDZI IZOLÁCIOU A VONKAJŠÍM KRYTOM NOSNÉHO PROFILU)
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)

POZNÁMKA: SKLADBU ZVSLÍCH SADROKARTÓNOVÝCH DELIACICH STIEN NAVRHNÚŤ TIEŽ V ZMYSLE AKUSTICKÝCH POŽIADAVIEK NA DELIACE KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRIESTORMI NA ZÁKLADE ZVOLENÉHO VÝROBCU SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 125 mm, HR. 150mm /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2-4x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MIN. 40 kg/m3, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVÉHO RÁSTA
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 75 mm (VZDUCHOVÁ VRSTVA HR. 25 mm MEDZI IZOLÁCIOU A VONKAJŠÍM KRYTOM NOSNÉHO PROFILU)
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2-4x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)

POZNÁMKA: SKLADBU ZVSLÍCH SADROKARTÓNOVÝCH DELIACICH STIEN NAVRHNÚŤ TIEŽ V ZMYSLE AKUSTICKÝCH POŽIADAVIEK NA DELIACE KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRIESTORMI NA ZÁKLADE ZVOLENÉHO VÝROBCU SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 220 mm /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 80 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MIN. 40 kg/m3, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVÉHO RÁSTA
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 75 mm
- MEDZIERA 45 mm
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 75 mm
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)

POZNÁMKA: SKLADBU ZVSLÍCH SADROKARTÓNOVÝCH DELIACICH STIEN NAVRHNÚŤ TIEŽ V ZMYSLE AKUSTICKÝCH POŽIADAVIEK NA DELIACE KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRIESTORMI NA ZÁKLADE ZVOLENÉHO VÝROBCU SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA VNÚTORNEJ PRIEČKY / HR. 275 A 575 mm /

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MIN. 40 kg/m3, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO NOSNÉHO KOVOVÉHO RÁSTA SYSTÉMOVEJ PRIEČKY
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- INŠTALAČNÁ MEDZIERA 150 mm A 450 mm
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 50 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ MIN. 40 kg/m3, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO NOSNÉHO KOVOVÉHO RÁSTA SYSTÉMOVEJ PRIEČKY
- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)

POZNÁMKA: SKLADBU ZVSLÍCH SADROKARTÓNOVÝCH DELIACICH STIEN NAVRHNÚŤ TIEŽ V ZMYSLE AKUSTICKÝCH POŽIADAVIEK NA DELIACE KONŠTRUKCIE MEDZI JEDNOTLIVÝMI PRIESTORMI NA ZÁKLADE ZVOLENÉHO VÝROBCU SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY / HR. 80 mm /

INŠTALAČNÁ PREDSTENA HR. 80 mm, NA VÝŠKU 1200 mm PRÍP. NA SVETLÚ MIESTNOSŤ MIESTNOSTI:

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR ŠÍRKY V ZÁVISLOSTI OD CELKOVEJ ŠÍRKY PREDSTENY – 17,5 mm

POZNÁMKA: PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY / HR. 100 mm /

INŠTALAČNÁ PREDSTENA HR. 100 mm, NA VÝŠKU 1200 mm PRÍP. NA SVETLÚ MIESTNOSŤ MIESTNOSTI:

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR ŠÍRKY V ZÁVISLOSTI OD CELKVEJ ŠÍRKY PREDSTENY – 37,5 mm

POZNÁMKA: PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY / HR. 130 mm /

INŠTALAČNÁ PREDSTENA HR. 130 mm, NA VÝŠKU 1200 mm PRÍP. NA SVETLÚ MIESTNOSŤ MIESTNOSTI:

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR ŠÍRKY V ZÁVISLOSTI OD CELKVEJ ŠÍRKY PREDSTENY – 67,5 mm

POZNÁMKA: PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY / HR. 180 mm /

INŠTALAČNÁ PREDSTENA HR. 180 mm, NA VÝŠKU 1200 mm PRÍP. NA SVETLÚ MIESTNOSŤ MIESTNOSTI:

- SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)
- KOVOVÝ RÁST Z PROFILOV ŠÍRKY 50 mm
- INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR ŠÍRKY V ZÁVISLOSTI OD CELKVEJ ŠÍRKY PREDSTENY – 117,5 mm

POZNÁMKA: PRI REALIZÁCII POSTUPOVAŤ V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU ZVOLENÉHO VÝROBCU A V SÚLADE S STN 730532

ST1 SKLADBA STROPU – NAD 1.NP / HR. 420 mm / – SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ 3010 mm

- PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 135 mm
  - MALBA 2x
  - PENETRÁCIA PODKLADU
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 mm ZA PREDPOKLADU PREUKÁZANIA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZO STRANY DODÁVATEĽA MODULÁRNEHO SYSTÉMU (príp. 1x15 mm GKF V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, KOTVENÁ NA KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm ZAVESENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
  - PAROZÁBRANA
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm ZAVESENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
  - INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR VÝŠKY 85 mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
  - NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 280 mm A STROPNÉ NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU
  - TRAPÉZOVÝ PLECH 1075x35x0,75 mm

ST2 SKLADBA STROPU – NAD 1.NP / HR. 830 mm / – SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ 2600 mm

- ZNÍŽENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 495 mm
  - MALBA 2x
  - PENETRÁCIA PODKLADU
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST Z CD A UW PROFILOV VÝŠKY 27 mm ZAVESENÝ NA PROTIPOŽIARNY PODHĽAD
- PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 50 mm
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 mm ZA PREDPOKLADU PREUKÁZANIA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZO STRANY DODÁVATEĽA MODULÁRNEHO SYSTÉMU (príp. 1x15 mm GKF V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, KOTVENÁ NA KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm
  - PAROZÁBRANA
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm KOTVENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
  - NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 280 mm A STROPNÉ NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU
  - TRAPÉZOVÝ PLECH 1075x35x0,75 mm

ST3 SKLADBA STROPU – NAD 2.NP / HR. 420 mm / – SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ 3010 mm

- PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 135 mm
  - MALBA 2x
  - PENETRÁCIA PODKLADU
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 mm ZA PREDPOKLADU PREUKÁZANIA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZO STRANY DODÁVATEĽA MODULÁRNEHO SYSTÉMU (príp. 1x15 mm GKF V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, KOTVENÁ NA KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm ZAVESENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
  - PAROZÁBRANA
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm ZAVESENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
  - INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR VÝŠKY 85 mm
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
  - NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 280 mm A STROPNÉ NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 200 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ MEDZI NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU A STROPNÉ NOSNÍKY + POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
  - VHODNE PROFILOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH 1075x35x0,75 mm

ST4 SKLADBA STROPU – NAD 2.NP / HR. 830 mm / – SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ 2600 mm

- ZNÍŽENÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 495 mm
  - MALBA 2x
  - PENETRÁCIA PODKLADU
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 12,5 mm (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST Z CD A UW PROFILOV VÝŠKY 27 mm ZAVESENÝ NA PROTIPOŽIARNY PODHĽAD
- PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 50 mm
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 mm ZA PREDPOKLADU PREUKÁZANIA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZO STRANY DODÁVATEĽA MODULÁRNEHO SYSTÉMU (príp. 1x15 mm GKF V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, KOTVENÁ NA KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm
  - PAROZÁBRANA
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm KOTVENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
  - NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 280 mm A STROPNÉ NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 200 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ MEDZI NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU A STROPNÉ NOSNÍKY + POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
  - VHODNE PROFILOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH 1075x35x0,75 mm

ST5 SKLADBA STROPU – NAD 1.NP / HR. 930 mm / – SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ 2500 mm

- ZNÍŽENÝ KAZETOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 595 mm
  - BIELA KAZETA PERFOROVANÁ S KRUHOVÝM OTVORMI, VKLADANÁ DO NOSNÉHO RÁSTU VHODNÁ DO PREVÁDZKY SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU
  - ZAVESENÝ RÁST Z NOSNÍCH A PRIEČNÝCH T-PROFILOV A OBVODOVÝCH ROHOVÝCH PROFILOV VÝŠKY 37 mm ZAVESENÝ PROSTREDNÍCTVOM RÝCHLOZÁVESOV NA PROTIPOŽIARNY PODHĽAD – V MIESTE OSADENIA VZT JEDNOTIEK ZREALIZOVAŤ POD JEDNOTKAMI NOSNÚ VÝMENU Z CM PROFILOV ŠÍRKY 50 mm URČENÝCH PRE SAMONOSNÉ SADROKARTÓNOVÉ PODHĽADY, PROFILY KOTVIŤ K NOSNÉMU RÁSTU PROTIPOŽIARNEHO PODHĽADU PO OBVODE VZT JEDNOTIEK PROSTREDNÍCTVOM ZÁVITOVÝCH TYČÍ #12 mm
  - INŠTALAČNÝ MEDZIPRIESTOR VÝŠKY 558 mm
- PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD VÝŠKY 50 mm
  - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 15 mm ZA PREDPOKLADU PREUKÁZANIA POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI ZO STRANY DODÁVATEĽA MODULÁRNEHO SYSTÉMU (príp. 1x15 mm GKF V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY) S PREPÁSKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, KOTVENÁ NA KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm
  - PAROZÁBRANA
  - KRÍŽOVÝ OCELOVÝ JEDNOÚROVŇOVÝ RÔST MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 35 mm KOTVENÝ NA NOSNÉ PRVKY STROPU
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU
  - NOSNÍK MODULÁRNEHO SYSTÉMU VÝŠKY 280 mm A STROPNÉ NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU
  - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 200 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,035 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ MEDZI NOSNÍKY MODULÁRNEHO SYSTÉMU A STROPNÉ NOSNÍKY + POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA
  - VHODNE PROFILOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH 1075x35x0,75 mm

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 1.NP P1 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 15 mm (KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm + LEPIDLO 7 mm)

- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 3 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 55 mm + PE FÓLIA
- PAROZÁBRANA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 1.NP P2 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 4 alt. 6 mm (NAPR. LEPENÉ PVC ALEBO LINOLEUM hr. 4 mm ALEBO LIATA PODLAHA hr. 6 mm)

- LEPIDLO PRE LEPENIE PVC PODLAHY hr. 2 mm, resp. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU (PRI PVC A LINOLEU)
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 4 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 65 mm + PE FÓLIA
- PAROZÁBRANA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 2.NP P3 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 15 mm (KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm + LEPIDLO 7 mm)

- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 3 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 55 mm + PE FÓLIA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 2.NP P4 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 4 alt. 6 mm (NAPR. LEPENÉ PVC ALEBO LINOLEUM hr. 4 mm ALEBO LIATA PODLAHA hr. 6 mm)

- LEPIDLO PRE LEPENIE PVC PODLAHY hr. 2 mm, resp. PODĽA ODPORÚČANÍ VÝROBCU (PRI PVC A LINOLEU)
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 4 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 65 mm + PE FÓLIA
- PAROZÁBRANA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 2.NP P5 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 15 mm (KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm + LEPIDLO 7 mm)

- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 3 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 55 mm + PE FÓLIA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

SKLADBA NOSNEJ ČASTI PODLAHY 2.NP P6 / HR. 225 mm – AJ S NÁŠLAPNOU VRSTVOU !/

UVAŽUJE SA NÁŠLAPNÁ VRSTVA HR. 4 alt. 6 mm (NAPR. LEPENÉ PVC ALEBO LINOLEUM hr. 4 mm ALEBO LIATA PODLAHA hr. 6 mm)

- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 4 MM
- BETÓNOVÁ DOSKA HR. 65 mm + PE FÓLIA
- PAROZÁBRANA
- IZOLAČNÁ DOSKA XPS HR. 120 mm, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,033 W/m.K
- NOSNÁ KONŠTRUKCIA PODLAHY – TRAPÉZOVÝ PLECH T.29, OCELOVÝ PLECH HR. 0,75 mm, OBOJSTRANNE POZINKOVANÝ, KOTVENÝ NA NOSNÉ PODLAHOVÉ PRVKY MODULOVÉHO SYSTÉMU

NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODĽAH

- P1 – KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm
  - LEPIDLO HR. 7 mm, TRVALOPRUŽNÉ LEPIDLO PRE LEPENI ENTERIÉROVEJ DLAŽBY
- P2 – PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA – NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 4 mm ALEBO LIATA PODLAHA HR. 6 mm
  - LEPIDLO HR. 2 mm (PRI PVC A LINOLEUM)
- P3 – KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm
  - LEPIDLO HR. 7 mm, TRVALOPRUŽNÉ LEPIDLO PRE LEPENI ENTERIÉROVEJ DLAŽBY
- P4 – PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA – NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 4 mm ALEBO LIATA PODLAHA HR. 6 mm
  - LEPIDLO HR. 2 mm (PRI PVC A LINOLEUM)
- P5 – KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 mm
  - LEPIDLO HR. 7 mm, TRVALOPRUŽNÉ LEPIDLO PRE LEPENI ENTERIÉROVEJ DLAŽBY

NÁŠLAPNÉ VRSTVY VONKAJŠÍCH BETÓNOVÝCH SCHODOV

- PA – VONKAJŠIA PROTIŠMYKOVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA HR. 40 mm
  - TRVALOPRUŽNÉ MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO PRE LEPENIE EXTERIÉROVÝCH DLAŽIEB, LEPIDLO HR. 20 mm
  - ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA VONKAJŠÍCH BETÓNOVÝCH SCHODOV

0,000=146,950 m.n.m.(BPV) VÝŠKU UPRAVIŤ PODĽA ZAMERANIA

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcik. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. – Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobnením, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
morvas@gmail.com
0421 905 491 533

ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL
FORMOU MODULOV

Autor:	Ing. A.Marcik	Stavebník:	Obec Biely Kostol Pondelok nábrežia 18, 919 34 Biely Kostol
Spracoval:	Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kurfel	Miesto stavby:	BV PRI FARSKEJ (PODĽA KN 1), orieš nový 25
Spoluprac.	Ing. D.Marcíková Ing. M.Greguš	Parc.č.:	Hg.C: 1190/132, 1190/133 okolo zástavby Biely Kostol
Hlavný inžinier projektu:	Ing.A.Marcik	Stupeň:	SO-01, ZÁKLADNÁ ŠKOLA BIELY KOSTOL
Zodpovedný projektant:	Ing.A.Marcik	Formát:	SúM
Projektant:	Ing.A.Marcik Ing.M.Greguš	Obsah výkresu:	SKLADBY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Dátum:	07/2020
Zák.číslo:	BLK072020
Mierka:	1:75
Číslo výkresu:	07

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE