

Odpoveď na otázku z 24.02.2021 14:03:09.

Otázka

Vo výkaze výmer je v obj. SO 04 Vodovodná prípojka - pol. č. 41 Požiarna nádrž. V obj. SO 06 Dažďová kanalizácia, je pol. č. 24 nesprávne uvedená tiež požiarna nádrž 1 ks. Mali by tam byť správne retenčné nádrže 2 ks. Ako to teda oceniť?

Odpoveď

V obj. SO 06 Dažďová kanalizácia, pol. č. 24 je potrebné neceniť retenčná nádoba TYP KL RN 20, objem 20m³ D+M v počte 2ks.