



TABUĽKA MIESTNOSTÍ - PAVILÓN 1		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA
2.01	CHODBA/SCHODISKO	29,14 LINOLEUM
2.02	SATNA	22,8 LINOLEUM
2.03	HYGIEN. ZÁZEMIE ZAMESTNANCI	8,4 KERAM. DLAŽBA
2.04	HYGIEN. ZÁZEMIE DETI	17,17 KERAM. DLAŽBA
2.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	123,89 LINOLEUM
2.06	UMÝVAREŇ	5,09 KERAM. DLAŽBA
2.07	KABINET	10,47 LINOLEUM
2.08	UPRÁTOVÁČKA	2,98 KERAM. DLAŽBA
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA P1		219,94



TABUĽKA MIESTNOSTÍ - PAVILÓN 3		
ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA
2.01	CHODBA/SCHODISKO	27,69 LINOLEUM
2.02	SATNA	22,8 LINOLEUM
2.03	HYGIEN. ZÁZEMIE ZAMESTNANCI	8,4 KERAM. DLAŽBA
2.04	HYGIEN. ZÁZEMIE DETI	17,11 KERAM. DLAŽBA
2.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	123,98 LINOLEUM
2.06	SKLAD/UMÝVAREŇ	5,48 KERAM. DLAŽBA
2.07	KABINET	7,58 LINOLEUM
2.08	UPRÁTOVÁČKA	1,08 KERAM. DLAŽBA
2.09	SKLAD	5,14 LINOLEUM
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA P3		219,26

- LEGENDA PO:
- HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU
 - 30 POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE (MIN.)
 - 30 POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE STROPU (MIN.)
 - EW/C 30/IC2 POŽIARNÝ UZÁVER (POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 MIN.) + SAMOZATVÁRAČ
 - SMER ÚNIKOVEJ CESTY
 - EXIT SMEROVÁ TABUĽKA "VÝCHOD"
 - PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (NÁPLŇ 6kg HASIVA)
 - 8 VNÚTORNÝ VODOVOD - HADICOVÝ NAVIJAK DN25/30m



0,000 = 1:55,10 m n. m.			
Projektant	PAVEL PĚTIKÝ, špecialista PO	Vypracoval	PAVEL PĚTIKÝ, špecialista PO
		RENAK, s.r.o. Bulharská 42 917 01 Trnava	
		e-mail: renak@renak.sk tel./fax: 033/5536414 web: www.renak.sk	
Druh projektu	PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY	formát	8xA4
Druh výresu	PODORYS 2.NP	dátum	09/2019
Investor	MESTO TRNAVA HLAVNÁ 1, TRNAVA 917 71	účel	DSPaR
		parc. číslo	5292/10, k.ú. TRNAVA
Názov a miesto stavby		č. záskazy	190710
MŠ SPOJNÁ 6 - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SPOJNÁ 6, TRNAVA 917 01		Merka	1:125
		č. výresu	PO - 03