



MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa
11.2.2021

Naša značka
VO 203/BVDS/2021

Vybavuje/linka
JUDr. Mrázová
0905/834056

Dátum
12.2.2021

VEC

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dňa 11.02.2021 bola verejnému obstarávateľovi od záujemcu prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov a inej dokumentácie k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2021 z 09.02.2021 pod sp. zn. 11977 - WYP):

„Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne „G“ so zázemím“

vyhlásenej Mestom Trenčianske Teplice, Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00312088.

I.

Otázky záujemcu zneli:

Otázka č. 1:

Vo výkaze okien a dverí sú dvere D1 a D2 uvedené ako plastové, D3-D7 ako hliníkové, ale vo výkaze výmer sú všetky dvere (D1-D7) uvedené ako hliníkové. Majú byť teda dvere D1 a D2 plastové alebo hliníkové?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

V prípade dverí D1 a D2 je to na rozhodnutí dodávateľa = môžu byť plastové alebo hliníkové. Požadujeme zachovať jednotné farebné riešenie.

Otázka č. 2:

Prosíme o dodanie výkazu zámočnických výrobkov (okenné mreže, prístrešky vchodov a okenné ochranné siete v telocvični).

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Okenné mreže - zámočnický výrobok je v prílohe.

Prístrešky / markízy nad vchodmi sú v prílohe +

link: <https://naradieshop.sk/8584163029990/44217/vchodove-striesky/strend-pro-diy501-strieska-nad-dvere-polykarbonatova-100-x-sirka-120-cm>

Je to návrh možného prestrešenia vstupov = dodávateľ to môže v daných rozmeroch vyrobiť a namontovať aj ako atyp.

Ochranné siete na oknách v telocvičniach sú uvažované ako: Ochranná sieť z 3 mm šnúry, oká 50/50 prichytené k jestvujúcim oceľovým konštrukciám (stĺpy + pažďíky) buď pomocou kovových očiek navarených na oceľové konštrukcie alebo pomocou oceľových, prípadne silonových laniek priviazaním. Plocha sietí cca 217,20 m².

Plus link (ako príklad): <https://www.sport-potreby.sk/oplotenie-a-ochranné-siete/ochranná-sieť-pa-40-4-mm-biela> .

Zohľadnite pri vypracovávaní Vašej ponuky vyššie uvedené skutočnosti.

II.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že o vysvetlenie bolo požiadané včas a zároveň uvádza, že odpoveď nepredstavuje podstatnú zmenu (podmienky účasti sa nemenia, nemení sa ani text návrhu zmluvy ako ani výkaz-výmer) a z tohto dôvodu nie je potrebné **predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.**

S pozdravom

.....
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta

Prílohy:

E/118 VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV – 2 súbory