

ZÁKAZKA: Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu
z 19.02.2021 10:28:35

Vysvetlenie č. 2

Odpovede uvádzame červeným písmom priamo pod otázkami

1. Štruktúra (rozdelenie) ceny v rozpočte je podľa nás nesprávne. V časti 5 - Komunikácie, položka č. 24 je tam pravdepodobne na viac. Poprípade môžete vysvetliť, ako to bolo myslené?

Jedná sa o duplicitnú položku, položku č. 24 v SO 07 Bežecká dráha 200 m požadujeme **neoceňovať**.

24	K	589170021,1	Športový povrch atletický z EPDM	m2	855,000
----	---	-------------	----------------------------------	----	---------

2. K položkám č. 25 a 56 máme za to, že by bolo treba zmeniť "PUR náter" na "PUR nástreky", aby bol spôsob realizácie definovaný správne.

Položka č. 25 v SO 07 Bežecká dráha 200 m je duplicita, požadujeme **neoceňovať**.

25	K	589170021,19	Športový povrch atletický - PUR náter	m2	855,000
----	---	--------------	---------------------------------------	----	---------

Text položky č. 56 v SO 07 Bežecká dráha 200 m má byť v znení „**Športový povrch atletický - PUR nástreky**“

56	K	589170021,19	Športový povrch atletický - PUR náter nástreky	m2	855,000
----	---	--------------	--	----	---------

3. Časť povrchu pre dráhu šírky 1m bude musieť byť realizovaná ručne. Možno by bolo vhodné rozdeliť povrch na dve časti: 1. časť – realizovaná finišérom, 2. časť - realizovaná ručne.

Dráhu je potrebné v maximálnej miere realizovať finišérom, v nevyhnutnom rozsahu (kde nie je prístup finišérom) je možné realizovať ručne (presná výmera závisí od konkrétneho finišera, preto je v rozpočte len celková výmera).

V Trnave, dňa 22.02.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová
procesný garant VO