

ZÁKAZKA: Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu
z 24.02.2021 15:10:34

Vysvetlenie č. 4

Otázka:

Žiadame o vysvetlenie položky č. 74 - Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej - 4309,0 m² v časti č. 7 – Bežecká dráha. Nikde v PD sme nenašli, kde a čo a čím by malo byť izolované.

Odpoveď:

Jedná sa o hydORIZOLÁCIU priestoru vo vnútri železobetónového tubusu.

Hydroizolácia bude riešená ako kryštálická hydroizolačná stierka a bude nanosená na vnútorný povrch stien a stropu železobetónovej konštrukcie tubusu a z vonkajšej strany na strop tubusu (medzi žb konštrukciu a športový povrch).

V Trnave, dňa 26.02.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová
procesný garant VO