

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Otázka:

Chceli by sme Vás požiadať o doplnenie súťažných podkladov, a to : Výkres mostného záveru.

Odpoveď na otázku:

Vo výkaze výmer SO 201-00, položky č. 117 a 118 sa uvažuje s povrchovými mostnými závermi na posuny do 160 mm s protihlukovou úpravou vrátane prekrytia na rímsach s celkovou dĺžkou 48,80 m. Uchádzač môže oceniť mechanický mostný záver, ktorého osadenie si nevyžaduje zhotovenie kotevných káps v priečnikoch alebo záverných múrikoch. Mostný záver bude kotvený v rámci vrstiev vozovky na moste hrúbky 90 mm (napr. Mageba RE-80, Tensa Crete al. evivalent). Výkres mostných záverov bude vypracovaný po zistení skutkového stavu po odkrytí vrstiev vozovky v rámci dokumentácie na vykonanie prác.