MIESTO:	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKÁ, STRÁNSKA UL., BRATISLAVA
ÚLOHA:	PS-31 PODZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY
ČLEN:	Ing. R. KOHÚT
AUTORI:	Ing.arch. M. KUSÝ Ing.arch. P. PÁSKY
ÚČ:	ÚRPS Arch. Trnavská 61, BRATISLAVA

ARCHITEKTI ÚRPS
BRATISLAVA
Trnavská 61
821 01 BRATISLAVA 42

ZODP.PROJEKTANT:	VYMAZALOVÁ	KONTROLOVAL:	
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav	Ing. Bystrický	

ZMENA: 1 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKÁ – OTVORENÉ BANSTVÁ
HLAVNÁ STANICA
OBJEKT: SO-094 – BUDOVA NBS
ČASŤ: PS – 31/ SYMBOLE HLAVNÁ ZMLUVNÉ FS-TRS
ČÍSLO: FS-31/ 3KE – KÓDE 1, 2, 3 časť 1 PP – 6. NP
DÁTUM: 11/2019 č. VYKRESU
STUPEŇ: DP MIERKA: 1:100, 1:50
FORMÁT: A0 M.Č.: 2019/20.00.25.31/1

ups a.s.
KRÁLOVÁ PRI SENCI 526
90050

PODZEMNÉ GARÁŽE ROZVODNÉHO POTRUBIA S TRSKAVÁ KTORÉ BUDE ZAHRNÉ

Počet		
309	1/2"	– Hlavica stojatá 68 °C
42	1/2"	– Hlavica závesná 68 °C
000	3/4"	– Hlavica stojatá 68 C
000	3/4"	– Hlavica závesná 68 C
000		– Hlavica pre skrytý priestor
000		– Hlavica závesná
000		– Hlavica pre bočné spojky
351		– Hlavice spolu

– rozvodné potrubie štvr
– potrubie stúpa – kľasá
– prepäťchovanie – vypúšťanie – detail B
– dáža o prestupoch
– revízička
– potrubie izolovaný prenatom
– zvyšný spoj

Prírodná pre výškové dažje potrubí : RA 150 UKD = DS 150 PS
RA -8,00 m = DS -8,00 m

Super linina : 2,1
Max. počtu na hlavu : 12 ml
Manuálna adrgovia : 5 mm/min
Predstihový čas : 60 min.

SEKCIA SCHODOVÉ STENY : "ABC"
VYMENY STENY : Áno

+ 0,00 = 146,50 m n.m.

NBS
SNEŽ HDAU. DSI

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKÁ
ÚSTREDIE BRATISLAVA







Rozmery potrubí

Menovitá svetlosť	15	20	25	32	40	50			
Vonkajší priemer	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3			
Hrúbka steny [mm]	2,65	2,65	3,25	3,25	3,25	3,65			
Menovitá svetlosť	65	80	100	125	150	200	250		
Vonkajší priemer	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1	273		
Hrúbka steny [mm]	2,90	3,25	3,65	4,00	4,50	5,00			

Prestup cez 2 steny

Závesy potrubí

| | | | | | | | | |