

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 21.06.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9 – Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV

Verejný obstarávateľ Slovenská akadémia vied (SAV), so sídlom Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod značkou 27963 - WYP (ďalej len „Výzva“) súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky s názvom „*Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV*“ (ďalej len „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.17 273361411 výstuž základových dosiek zo zváraných sietí mostných konštrukcií t 3,230 žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zváži všetky okolnosti.</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.24 311361821 výstuž nadzákladových múrov 10505 t 0,749 žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p>

	<p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
3	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.25 311361821 výstuž nadzákladových múrov 10505 t 0,466 žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.38 411362021 výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI t 6,137, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.40 430361821 výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,15 žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
	<p>Otázka:</p>

6	<p>VV položka č.41 430362021 výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI t 0,06 žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď: Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zváži všetky okolnosti.</p>
7	<p>Otázka: VV polož.č.50 631362021 výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI t 3,448 žiadame verejného obstarávateľa o presnú požadovanú špecifikáciu priemeru výstuže.</p> <p>Odpoveď: Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zváži všetky okolnosti.</p>
8	<p>Otázka: VV položka č.386 3570151502 rozvádzač RZA/3, ks 1, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie, resp. o vysvetlenie.</p> <p>Odpoveď: Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zváži všetky okolnosti.</p>
9	<p>Otázka: VV položka č.387 3570151503 rozvádzač RS2, ks 1, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie, resp. o vysvetlenie.</p> <p>Odpoveď: Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zváži všetky okolnosti.</p>

10	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.388 3570151504 rozvádzač RS4, ks 1, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie, resp. o vysvetlenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
11	<p>Otázka:</p> <p>VV položka č.389 3570151505 rozvádzač RS5, ks 1, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie, resp. o vysvetlenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
12	<p>Otázka:</p> <p>Vo VV sa nenachádza položka na zábradlie exteriérové, žiadame verejného obstarávateľa o presnú požadovanú špecifikáciu, doplnenie projektovej dokumentácie, resp. o vysvetlenie (v projektovej dokumentácii pohľad č.7 je) .</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>
13	<p>Otázka:</p> <p>Vo VV sa nenachádza položka na interiérové zábradlie pri schodoch, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie projektovej dokumentácie, resp. o vysvetlenie (v projektovej dokumentácii rez č.6 je) .</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Záujemca by mal byť schopný vypracovať ponuku na základe poskytnutých SP a ďalších dokumentov pričom musí zohľadniť vlastné odborné a technické znalosti so zakomponovaním všetkých zákonných povinností týkajúcich sa realizácie predmetu zákazky, t.j. predpokladáme, že vychádza zo svojho pracovného návrhu, na základe ktorého kvalitne vypracuje svoju ponuku a zväži všetky okolnosti.</p>

14	<p>Otázka:</p> <p>Vo VV sa nenachádza položka na okenné parapety, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie projektovej dokumentácie, resp. o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Hliníkové okenné parapety sú súčasťou dodávky výplní okenných otvorov a v tých položkách je ich potrebné naceniť.</p>
15	<p>Otázka:</p> <p>VO VV sa nenachádza položka pri vzduchotechnike D 769 na potrubie z medi, priemery, dĺžky, refnety, žiadame verejného obstarávateľa o presnú špecifikáciu, doplnenie projektovej dokumentácie, resp. o vysvetlenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Položka sa nebude realizovať.</p>