



ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome.
Druh postupu:	podlimitná zákazka zadávaná bez využitia elektronického trhu
Typ zákazky:	zákazka na dodanie tovarov a poskytnutie služieb
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 193/2018 dňa 28.09.2018 pod značkou oznámenia 13507 - WYT
Predkladanie ponúk:	12.10.2018 do 09:00, elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania Josephine
Otváranie ponúk:	12.10.2018 o 11:00 hod, Úrad BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Vyhodnoteniu splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa predchádzalo otváranie ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov. Na otváranie, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnocovanie ponúk predložených v tomto verejnom obstarávaní boli menovaní členovia komisie v nasledovnom zložení:

Ing. Monika Debnárová	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Ing. Peter Mišura	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
Mgr. Peter Černek	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
RNDr. Elena Martincová	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky

Dňa 17.10.2018 bol menovaný ďalší člen komisie:

Ing. Juraj Šipula	člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky
--------------------------	---

V lehote na predkladanie ponúk boli predložené ponuky nasledovných uchádzačov:

1. Technichlad s.r.o., Nákovná 40, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 46578528
2. Novoklim s.r.o., Okružná 1699/17, 952 01 Vráble, IČO: 45523436
3. MSD Company spol. s r.o., Nádržná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35795832

Komisia posudzovala splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a zároveň posudzovala ich ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti je zachytený v zápisnici z vyhodnocovania splnenia podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ požadoval v súťažných podkladoch, aby uchádzači na preukázanie splnenia jeho požiadaviek na predmet zákazky predložili v ponukách doklady a dokumenty, ktorými opíšu a preukážu splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, čiže:

- ocenený výkaz výmer (rozpočet) vo formáte .pdf a .xls/.xlsx.,

- NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ, vypracovaný podľa časti "E. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia", časti "D. Spôsob určenia ceny" a podľa časti "G. „Návrh uchádzača na plnenie kritérií". Formulár „Návrh na plnenie kritérií“ musí byť podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- harmonogram realizácie prác,
- Technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky podľa časti „B. Opis predmetu zákazky“. Daný dokument bude obsahovať minimálne názov a popis ponúkanej klimatizačnej jednotky, technické parametre zodpovedajúce minimálnym požiadavkám na predmet zákazky, fotografie.

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky.

1. Techniklad s.r.o., Nákovná 40, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 46578528

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil nasledovné dokumenty:

- Komisia prekontrolovala výkaz výmer a zistila, že výkaz výmer predložený uchádzačom sa zhoduje s výkazom výmer predloženým verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a je ocenený kompletne a v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.
- Komisia skontrolovala návrh na plnenie kritérií a skonštatovala, že cena za predmet zákazky korešponduje s cenou uvedenou v systéme Josephine.
- Komisia skonštatovala, že vecný a časový harmonogram korešponduje výkazom výmer a je reálny a práce sú v uchádzačom navrhnutých etapách realizovateľné.
- Komisia preskúmala technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky a skonštatovala, že nie je jasné aké vnútorné jednotky budú pripojené na jednotlivých poschodiach v daných depozitároch a expozíciách ani to, či systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15 °C a vnútornej teplote +15 °C.

V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Komisia na základe vyššie uvedeného odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie jeho ponuky, konkrétne o doplnenie technickej špecifikácie, z ktorej bude jednoznačne vyplývať:

- špecifikovanie vnútorných jednotiek na jednotlivé prípojné miesta podľa schémy zapojenia VRV systému (príloha č. 5 súťažných podkladov) zakreslením, resp. iným vhodným spôsobom tak, aby verejný obstarávateľ vedel jednoznačne posúdiť aké vnútorné jednotky s akým výkonom budú umiestnené/namontované v jednotlivých miestnostiach,
- výkon vonkajších klimatizačných jednotiek pri vonkajšej teplote +7 °C a vnútornej teplote +15 °C,
- výkon vonkajších klimatizačných jednotiek pri vonkajšej teplote -15 °C a vnútornej teplote +15 °C.

Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného rozhrania Josephine vyzval uchádzača dňa 22.10.2018 na základe súkromnej správy na vysvetlenie ponuky a prípadné doplnenie dôkazov. Žiadosť bola uchádzačovi doručená okamihom jej odoslania.

Dňa 24.10.2018 (t.j. v zákonom stanovenej lehote 2 pracovné dni od doručenia žiadosti o vysvetlenie/doplnenie), bolo elektronicky doručené vysvetlenie/doplnenie súťažnej ponuky. Uchádzač

svojim vysvetlením nepreukázal, že spĺňa požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požadoval klimatizačný systém, ktorý pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote - 15 °C a vnútornej teplote + 15 °C pri obmedzených priestorových a transportných podmienkach depozitára. Uchádzač vo vysvetlení uviedol, že pri - 15 °C vonkajšej teplote má vonkajšia jednotka integrovaný vykurovací výkon 42,18 kW pri príkone 12,05 kW a pri + 7,9 °C vonkajšej teplote má vonkajšia jednotka integrovaný vykurovací výkon 77,3 kW pri príkone 17,08 kW. Z vysvetlenia ponuky vyplýva, že uchádzač prednostne vychádzal z podmienok priestorových a transportných, maximálnych rozmerov jednotlivých modulov a ich počtu a zaberanej plochy. Ponúknuté klimatizačné zariadenie tak síce spĺňa maximálne rozmery jednotlivých modulov (hrúbka do 950 mm, šírka do 780 mm, výška do 1750 mm, s plochou pre dva moduly maximálne 1,5 m²), ale výkon klimatizačného zariadenia je pre prevádzku priestorov objednávateľa nepostačujúci a zároveň v rozpore s časťou B súťažných podkladov - opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ tiež požadoval, aby dve vnútorné podstropné jednotky umiestnené v podkroví poskytovali výkon 10 kW. Na základe doručeného vysvetlenia vyplýva, že uchádzač v rámci ponuky predložil dve vnútorné podstropné jednotky s výkonom 8 kW.

Vzhľadom k tomu, že horeuvedené výkonnostné parametre klimatizačných jednotiek nie sú v súlade s opisom predmetu zákazky, komisia nemôže akceptovať predložené riešenie, nakoľko toto nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

2. Novoklim s.r.o., Okružná 1699/17, 952 01 Vrábľa, IČO: 45523436

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil nasledovné dokumenty:

- Komisia prekontrolovala výkaz výmer a zistila, že výkaz výmer predložený uchádzačom sa zhoduje s výkazom výmer predloženým verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a je ocenený kompletne a v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.
- Komisia skontrolovala návrh na plnenie kritérií a skonštatovala, že cena za predmet zákazky korešponduje s cenou uvedenou v systéme Josephine.
- Komisia skonštatovala, že vecný a časový harmonogram korešponduje výkazom výmer a je reálny a práce sú v uchádzačom navrhnutých etapách realizovateľné.
- Komisia preskúmala technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky a skonštatovala, že nie je jasné aký model klimatizačného zariadenia uchádzač ponúka a ktoré vnútorné a vonkajšie jednotky budú nainštalované v objektoch objednávateľa. Verejný obstarávateľ požadoval šírku vonkajšej klimatizačnej jednotky maximálne do 780 mm. Ani jeden z ponúknutých modelov nespĺňa tento parameter. Z technickej špecifikácii nie je jasné aké vnútorné jednotky budú pripojené na jednotlivých poschodiach v daných depozitároch a expozíciách. Taktiež nie je jasné, či systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15 °C a vnútornej teplote +15 °C.

V zmysle § 53 ods. 1 ZVO, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Komisia na základe vyššie uvedeného odporučila verejnému obstarávateľovi, aby uchádzača požiadal o vysvetlenie jeho ponuky, konkrétne o doplnenie technickej špecifikácie, z ktorej bude jednoznačne vyplývať:

- špecifikovanie vnútorných jednotiek na jednotlivé prípojné miesta podľa schémy zapojenia VRV systému (príloha č. 5 súťažných podkladov) zakreslením, resp. iným vhodným spôsobom tak, aby

verejný obstarávateľ vedel jednoznačne posúdiť aké vnútorné jednotky s akým výkonom budú umiestnené/namontované v jednotlivých miestnostiach,

- výkon vonkajších klimatizačných jednotiek pri vonkajšej teplote +7 °C a vnútornej teplote +15 °C,
- výkon vonkajších klimatizačných jednotiek pri vonkajšej teplote -15 °C a vnútornej teplote +15 °C.

Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného rozhrania Josephine vyzval uchádzača dňa 22.10.2018 na základe súkromnej správy na vysvetlenie ponuky a prípadné doplnenie dôkazov. Žiadosť bola uchádzačovi doručená okamihom jej odoslania.

Dňa 24.10.2018 (t.j. v zákonom stanovenej lehote 2 pracovné dni od doručenia žiadosti o vysvetlenie/doplnenie), bolo elektronicky doručené vysvetlenie/doplnenie súťažnej ponuky. Uchádzač svojim vysvetlením nepreukázal, že spĺňa požiadavky na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požadoval klimatizačný systém, ktorý pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote - 15 °C a vnútornej teplote + 15 °C pri obmedzených priestorových a transportných podmienkach depozitára. Vo vysvetlení uchádzač neuviedol aký výkon podá vonkajšie klimatizačné zariadenie pri vonkajšej výpočtovej teplote - 15 °C a vnútornej teplote + 15 °C. Uchádzač vysvetlil, že vonkajšia klimatizačná jednotka nespĺňa maximálny rozmer šírky do 780 mm o jeden centimeter, čo sa pri deportovaní jednotiek do miestnosti cez dvere dá vyriešiť zdemontovaním vrchného a bočných krytov jednotky čím sa získa zo všetkých strán viac ako 10 cm a jednotka zároveň nestráca na záruke a ani inak nie je zasiahnuté do technickej časti jednotky. Požiadavkou verejného obstarávateľa bolo, aby vonkajšia systémová jednotka nezaberala plochu väčšiu ako 1,5 m², čo pri uvedených rozmeroch uchádzačom ponúknuté klimatizačné zariadenie nespĺňa. Ponúknuté klimatizačné jednotky vnútorné nespĺňajú požadovaný výkon v rámci jednotlivých poschodí v daných expozíciách a depozitároch. Verejný obstarávateľ požadoval celkový výkon vnútorných jednotiek 74 kW. Na základe doručeného vysvetlenia vyplýva, že uchádzač v rámci ponuky predložil vnútorné jednotky, ktoré spolu dosahujú výkon 67,1 kW. Na 3. poschodí verejný obstarávateľ požadoval dve nástenné jednotky s celkovým výkonom 7 kW a dve nástenné jednotky s celkovým výkonom 10 kW (spolu 17 kW), pričom uchádzač ponúkol dve nástenné jednotky s celkovým výkonom 5,6 kW a dve nástenné jednotky s celkovým výkonom 7,2 kW (spolu 12,8 kW). Na 1. a 2. poschodí verejný obstarávateľ požadoval nástennú jednotku s celkovým výkonom 3 kW, jednu nástennú jednotku s celkovým výkonom 4 kW a dve nástenné jednotky s celkovým výkonom 8 kW (spolu 15 kW na danom poschodí), pričom uchádzač ponúkol na druhom poschodí 3x2,8 kW, 1x5,6 kW (spolu 14 kW) a na prvom poschodí 1x4,5 kW a 3x2,8 kW (spolu 12,9 kW).

Vzhľadom k tomu, že horeuvedené rozmerové a výkonnostné parametre klimatizačných jednotiek nie sú v súlade s opisom predmetu zákazky, komisia nemôže akceptovať predložené riešenie, nakoľko toto nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

3. MSD Company spol. s r.o., Nádržná 50, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35795832

Komisia preskúmala ponuku uchádzača a skonštatovala, že uchádzač vo svojej ponuke predložil nasledovné dokumenty:

- Komisia prekontrolovala výkaz výmer a zistila, že uchádzač v položke „likvidácia starého okruhu chladiva“ uvádza až 180 kg, pričom v súťažných podkladoch bolo uvedených len 100 kg.
- Komisia skontrolovala návrh na plnenie kritérií a skonštatovala, že cena za predmet zákazky korešponduje s cenou uvedenou v systéme Josephine.
- Komisia skonštatovala, že vecný a časový harmonogram korešponduje výkazom výmer a je reálny a práce sú v uchádzačom navrhnutých etapách realizovateľné. Z harmonogramu však nie je jasné, za aký čas dodá uchádzač požadovaný predmet zákazky, keďže piaty týždeň je uvedený dvakrát.

- Komisia preskúmala technickú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky a skonštatovala, že nie je jasné aké vnútorné jednotky budú pripojené na jednotlivých poschodiach v daných depozitároch a expozíciách. Komisia ďalej skonštatovala, že v prehľade ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení sú uvedené dve totožné vonkajšie jednotky, pričom v technickej špecifikácii je uvedené, že vonkajšia klimatizačná jednotka pozostáva z dvoch rôznych modulov.

Verejný obstarávateľ postupoval v zmysle odporúčaní komisie a prostredníctvom komunikačného rozhrania Josephine vyzval uchádzača dňa 22.10.2018 na základe súkromnej správy na vysvetlenie ponuky a prípadné doplnenie dôkazov. Žiadosť bola uchádzačovi doručená okamihom jej odoslania.

Dňa 24.10.2018 (t.j. v zákonom stanovenej lehote 2 pracovné dni od doručenia žiadosti o vysvetlenie/doplnenie), bolo elektronicky doručené vysvetlenie/doplnenie súťažnej ponuky. Uchádzač vysvetlil, že v harmonograme a vo výkaze výmer došlo k administratívnej chybe. Harmonogram prác je vypracovaný na 6 týždňov. Vo výkaze výmer uchádzač upravil danú položku podľa súťažných podkladov, pričom jednotkovú cenu nezmenil. Zmenila sa však celková ponúknutá cena s DPH a bez DPH, čo verejný obstarávateľ opravil aj v systéme Josephine. Touto opravou sa zmenilo celkové poradie uchádzačov z hľadiska plnenia kritéria a uchádzač sa z tretieho miesta posunul na druhé. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol maximálne rozmery jednotlivých modulov vonkajšej klimatizačnej jednotky - hrúbka do 950 mm, šírka do 780 mm a výška do 1750 mm, pričom dva moduly nezaberú plochu väčšiu ako 1,5 m². Vysvetlením ponuky uchádzač nepreukázal, že spĺňa požiadavky na predmet zákazky, keďže moduly vonkajšej klimatizačnej jednotky nespĺňajú maximálne rozmery stanovené verejným obstarávateľom, konkrétne šírka jedného modulu je 880 mm, šírka druhého modulu je 1295 a výška tohto modulu je 1795 mm, pričom tieto moduly spolu zaberajú plochu 1,66 m², čo je viac ako parametre stanovené verejným obstarávateľom.

Vzhľadom k tomu, že horeuvedené rozmerové parametre klimatizačných jednotiek nie sú v súlade s opisom predmetu zákazky, komisia nemôže akceptovať predložené riešenie, nakoľko toto nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

Záverčné stanovisko komisie.

Komisia konštatuje, že ani jedna predložená ponuka nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Preto komisia odporúča verejnému obstarávateľovi, aby uchádzačov vylúčil v zmysle § 53 ods. 5 písm. b) ZVO, nakoľko predložené ponuky uchádzačov nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky.

Komisia zároveň konštatuje, že neboli dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk.

Komisia konštatuje, že žiaden člen komisie nemal výhrady proti priebehu vyhodnocovania ponúk. Členovia komisie vyhlasujú, že s obsahom zápisnice v plnej miere súhlasia.

V Banskej Bystrici, dňa 31.10.2018

Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky:

Ing. Monika Debnárová	(odsúhlasené elektronicky)
Ing. Peter Mišura	(odsúhlasené elektronicky)
Mgr. Peter Černek	(odsúhlasené elektronicky)
RNDr. Elena Martincová	(odsúhlasené elektronicky)
Ing. Juraj Šípula	(odsúhlasené elektronicky)