



UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE
PROJEKT PODLEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA
KOPIROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ
PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PREDPISY A VOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁSKY A NRIADENIA

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVÝCH ROZVODOV

STL plynovody do DN 200 4 m od osi potrubia
STL plynovody do DN 500 8 m od osi potrubia
STL a NTL plynovody v zastavanom území 1 m od osi potrubia
Technologické objekty 8 m

BEZPEČNOSTNÉ PÁSMO PLYNOVODU

Plynovod do tlaku 0,4 MPa 10 m
Plynovod nad tlak 0,4 do 4,0 MPa do DN350 20 m
Plynovod nad tlak 0,4 do 4,0 MPa nad DN350 50 m
Regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrny uzol 50 m
Plynovod do tlaku 0,4 MPa 10 m

LEGENDA

- JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD
- NAVRHOVANÝ PRIPOJ. PLYNOVOD D 32
- NAVRHOVANÁ NTL PLYNOVÁ PRIPOJKA
- RTP
- P32/25
- JESTVUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD

ZODP.PROJEKTANT: ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL: ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 1	B+B projekt, s.r.o. Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935391 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Obec Vítaz, 082 38 Vítaz č.111			FORMÁT: 2xA4	STUPEŇ: PSP
MIESTO STAVBY: Vítaz; parcelné číslo 29, 31			ČASŤ: 5. 2019	ARCH.Č: 26/19
NÁZOV STAVBY: ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Vítaz			ČASŤ: ROZVOD PLYNU	
OBJEKT: SO 01 ZARIADENIE PRE SENIOROV			MIERKA: 1 : 250	
OBSAH: SITUÁCIA			VÝKRES Č: 5	