



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia na zákazku

**„AB LS Topoľčianky, prestavba
na enviroučebňu“**

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

V (miesto odoslania)

Dňa

50174/2018-520

Lazorík/244

Banská Bystrica

28.11.2018

Vec:

Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov III.

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posielal vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu**“ zverejnenej vo Vestníku č. 214/2018 zo dňa 31.10.2018 pod označením č. 15642 –WYP.

Otázka č. 1

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúladu medzi výkazom výmer a technickej správy (C.1 01_SO 101_TS_stavba):

1.1 Architektonicko - stavebné riešenie

Výkaz výmer

116	622463324	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - miešaná strojne, nanášaná ručne, hr. 20 mm	m2	77,860
-----	-----------	--	----	--------

Technická správa str. 13 (C.1 01_SO 101_TS_stavba):

„Navrhujeme zrealizovať novú **soklovú omietku** v prevedení:

- špric

- jadrová sanačná omietka, hr. cca 40 mm“

Žiadame o určenie, ktorá hrúbka je správna, prípadne o opravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 1

Platí hrúbka 20 mm, tak ako je uvedené vo výkaze výmer.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer v objekte 1.1 Architektonicko - stavebné riešenie sa nachádzajú položky pre montáž a dodávku:



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

134	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	3,000
135	553008	5/Z Ocelový pozinkovaný pororošt s rámom 1800x900 mm - hmotnosť 33,60 kg/ks	ks	1,000

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie množstva montáže a dodávky a zároveň o opravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ upravuje množstvo ocelových pozinkovaných pororoštov s rámom 1800x900 mm (označ. 5/Z), má by množstvo 3 ks.

134	953943125	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	3,000
135	553008	5/Z Ocelový pozinkovaný pororošt s rámom 1800x900 mm - hmotnosť 33,60 kg/ks	ks	3,000

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ