VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE PITNÉ FONTÁNKY

PODRUŽNÝ VODOMER V NAVRHOVANEJ VODOMERNEJ ŠACHTE
2050 x 1400 mm
POTRUBIE HDPe DN 25, 177,00 m

VODOVODNÁ PRÍPOJKA REŠTAURÁCIA HOT-POT

PODRUŽNÝ VODOMER V NAVRHOVANEJ VODOMERNEJ ŠACHTE
2050 x 1400 mm
POTRUBIE HDPe DN 50, 49,50 m

VODOVODNÁ PRÍPOJKA ČERPACIA STANICA PHM

PODRUŽNÝ VODOMER V NAVRHOVANEJ VODOMERNEJ ŠACHTE
2050 x 1400 mm
POTRUBIE HDPe DN 32, 19,00 m

EXISTUJÚCI OBJEKT
ČERPACEJ STANICE PHM

EXISTUJÚCI OBJEKT
REŠTAURÁCIE HOT-POT

DETAIL B

KÚ 0,690,00

PH

FXKVSØ110

OK 8vl./2xHDPE

EXIST. CHRÁNIČKA POD DIALNICOU
PRE LAVOSTRANNÉ ODPOČÍVADLO

uzáver D 110 pre lavostranné odpočívadlo
existujúci pretlak pod komunikáciou

SO 01
REKONŠTRUKCIA VODOVODNÝCH PRÍPOJOK

PE-HD 100 SDR17 PN 10, D110 x 6,6 - 690,0 m - prípojka
PE-HD 100 SDR17 PN 10, D110 x 6,6 - 2,0 m - hydrant
NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA
2050 x 1400 mm

3 vodomerné zostavy
1. pre čerpaciu stanicu PHM, HDPe DN 25, 19,00 m
2. pre napojenie fontánok na odpočívadle, HDPe DN 25, 177,00 m
3. pre reštauráciu HOT-POT, HDPe DN 50, 49,50 m

POZNÁMKA:

PRI REALIZÁCII PREVERIŤ HLBKU VEREJNÝCH SIETÍ!!!
DODRŽAŤ MINIMÁLNE ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI VŠETKÝCH SIETÍ
DODRŽAŤ MINIMÁLNE KRYTIE VŠETKÝCH SIETÍ

MIERKA 1:500

10 0 10 20 30
METER

LEGENDA:

- dopravná značka
- samostatne stojaci strom vacsieho vyznamu
- PRIS
- lampa ulicneho osvetlenia
- oznacenie zelenej plochy
- kanalizacna sachta
- kanalizacný vpust
- plynove supatko
- vodovane supatko
- hydrant
- sachta vodovodu
- sachta bez rozlisenia vyznamu
- uroven upravenej podlahy vstupov do objektov

Š... - REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA

- elektrika NN
- elektrika VN
- elektrika NN
- vodovod
- kanalizacia
- UPC
- kabel T-Com
- plyn NTL
- plyn STL
- POTRUBIE HDPe D 110
- VODOMERNÁ ŠACHTA

LEGENDA :

SO01 REKONŠTRUKCIA VODOVODU HDPe D110

date/dátum	revision/zmena	vypracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profession/profesia :

VYPRACOVAL: ELABORATED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miloslav Remiš	
KONTROLOVAL: CHECKED BY:	Ing. Miloslav Remiš	
STUPEŇ: LEVEL: dokumentácia pre stavebné povolenie	ZÁK.ČÍSLO: 2019/84	VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER: Ing. Miloslav Remiš	AUTOR: AUTHOR: Ing. Miloslav Remiš	AQUAREST environment technology Projektovanie, výstavba, servis vodohospodárskych stavieb Brodno č.10, 010 14, 0903/545 585
INVESTOR: INVESTOR: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava		
PARCELA: PARCEL OF LAND: 935/6, 796/2, 796/7	MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING: Žlkovce	
PROJEKT: PROJECT: DIALNICA D1, ĽAVOSTRANNÉ DIALNIČNÉ ODPOČÍVADLO ČERVENÍK - REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY	MIERKA: SCALE: 1:500	ZÁK. ČÍSLO: PROJECT No.: 2019/84
	DÁTUM: DATE: 9/2019	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING No.:
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN: SITUÁCIA VODOVODU, VYTYČOVACÍ VÝKRES č.2	FORMÁT: FORMAT: 10xA4	PRIL-03

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ