

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

7807/26163/60303/2021

Vybavuje

JUDr. Filipovič

Dátum

27.04.2021

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ IV.

Predmet zákazky:

„Diaľnica D1, ľavostranné odpočívadlo Červeník – rekonštrukcia vodovodnej prípojky“

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 69/2021 zo dňa 17.03.2021 pod označením 15714 – WYP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie (pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu):

Otázka č. 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nesúladu predloženého výkazu výmer v oddieli 45.11.20 položka č. 30 pretláčanie potrubia v množstve 227,0m a predloženej projektovej dokumentácie výkres č. 4 Pozdĺžny profil vodovodu kde je uvedené pretláčanie pod diaľnicou 37,6 m .

Odpoveď verejného obstarávateľa:

V projektovej dokumentácii je pretláčanie navrhnuté aj k 3 ks fontánkam pod spevnenou plochou. Celková dĺžka pretláčania 227 m zostáva nezmenená.

Pozn.:

Vzhľadom na skutočnosť, že vyššie uvedené vysvetlenie informácií nemá vplyv na prípravu alebo vypracovanie ponuky, verejný obstarávateľ nepredlžuje pôvodné lehoty určené na predkladanie ponúk.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania