



Elektronicky

Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Jana Vašíčková	Banská Bystrica 15.04.2021
-----------------------	------------	----------------------------------	-------------------------------

Vec

Odpoveď č. 14 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 01.04.2021 10:02:34 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **Školský internát Zvolen – rekonštrukcia objektov – zníženie energetickej náročnosti** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2021 pod značkou 15354 – WYP zo dňa 12.03.2021.

Otázka č.1

Dobrý deň, poprosili by sme o doplnenie chýbajúceho množstva pri bleskozvode v Hlavnej budove:

Podpery

PV 17 podpera vedenia na zateplené fasády - ks 0,00

Odpoveď č. 1

Podpery vedenia nie sú uvedené v samostatnej položke pretože v rozpočte sú ceny vodičov vrátane podpier.

Počet podpier sa dá odvodiť z dĺžky vodičov /jedna podpera na 1m vodiča/.

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa