



LEGENDA:

NN ROZVODNÁ SÚSTAVA:  
3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C-S

STN 33 2000-4-41 (2007):  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:  
OPATRENIA ZÁKLADNEJ OCHRANY:  
ZÁBRANY ALEBO KRYTY A IZOLOVANIE  
OPATRENIA OCHRANY PRI PORUČE:  
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA

VONKAJŠIE VPLYVY:  
PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ  
VONKAJŠÍCH VPLYVOV

----- NOSNÉ LANO FeZn 10  
———— KÁBEL CYKY-J 5x1,5  
= ROZVODNICA, IP54

SVIETIDLO TRUB. 2x15W, IP54  
♂ SPÍNAČ R1 POVRCH., IP44  
○ KRABICA ODBOČNÁ, IP54

|               |  |                      |                                   |           |       |
|---------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Investor      | ADRIA GOLD SLOVAKIA s.r.o., ŠÁVOĽSKÁ 324/3, 986 01 FIĽAKOVO                | Generálny projektant | MARTEL Slovakia s.r.o., Bystrička |           |       |
| Miesto stavby | PARC. KN-C 3546/46, 3546/481, ŠÁVOĽSKÁ CESTA, FIĽAKOVO                     | Zodpov. projektant   | ING. R.HÁLKA                      |           |       |
| Názov stavby  | REKONŠTRUKCIA ZÁZEMIA A MODERNIZÁCIA HALY<br>ADRIA GOLD SLOVAKIA, FIĽAKOVO | Projektant           | ING. F.BELÁŇ                      |           |       |
| Objekt        |  | Dátum                | 02/2018                           | Merítko   | 1:100 |
| Názov výkresu | SITUÁCIA   | Stupeň               | RP                                | Č.výkresu | 1/A3  |



**MARTEL**  
Slovakia s.r.o.