



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia o zákazku

„Sociálne prevádzková budova
MES Oravský Podzámok“

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	V (miesto odoslania)	Dňa
	11379/2021-220	Lazorík/244	Banská Bystrica	26.04.2021

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posiela vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok**“ zverejnenej vo Vestníku č. 82/2021 pod označením č. 17606 -WYP dňa 07.04.2021 na otázky:

Záujemca č. 1:

Otázka č. 1

Ako má projektant vyriešený spád strechy nakoľko v reze 1-1 ani v pôdoryse strechy nie je uvedený spád..

Odpoveď č. 1

Strecha bude vytvorená zo strešných konštrukcií samotných kontajnerov modulových buniek 4+4 otočených oproti sebe. Spád strechy určí výrobca kontajnerov modulových buniek, tak aby bola zachovaná požiadavka zaťaženia strešnej konštrukcie pre snehovú oblasť IV. Projektová dokumentácia určuje len odporučený typ modulov, kde presné technické riešenie určí výrobca modulov.

Otázka č. 2

Ako sú odvedené dažďové vody zo strechy keďže je navrhnutá bez spádu vid'. rez 1-1.

Odpoveď č. 2

Odvedenie dažďových vôd bude do existujúcej dažďovej kanalizácie, kde samotné napojenie kontajnerových modulových buniek bude v závislosti od dodaných modulov.

Otázka č. 3

Strešná konštrukcia – Nosnú konštrukciu strechy tvoria oceľové priehradové väzníky. Požadujeme doplniť výkres statiky na väzníky.



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Odpoveď č. 3

Výpočet statického zaťaženia ako aj návrh dimenzie ocelových priehradových väzníkov, bude daný výrobcom kontajnerových modulových buniek. Dodávka kontajnerov je riešené ako dodanie kompletnej konštrukcie, preto typ kontajnerov projektant uvádza len orientačne. Požiadavka verejného obstarávateľa je zaťaženie strešnej konštrukcie pre snehovú oblasť IV., nakoľko sa miesto stavby nachádza v danej oblasti.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ podľa § 21 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na zákazku „**Sociálne prevádzková budova MES Oravský Podzámok**“ zverejnenej vo Vestníku č. 82/2021 pod označením č. 17606 -WYP dňa 07.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodný dátum a čas: 28.04.2021 10:00

Nový dátum a čas: 05.05.2021 10:00

Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodný dátum a čas: 28.04.2021 10:30

Nový dátum a čas: 05.05.2021 10:30

Ing. Tomáš Čuka
generálny riaditeľ