

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPĽOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail: halgasvo@gmail.com

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 14.04.2021
Miesto, dátum

Vec: **15716-WYP - Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov**

Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii a oznámenie o zmene lehôt

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov** uverejnenej vo vestníku UVO č. **69** zo dňa **17.03.2021** pod číslom **15716 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 10:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov v súvislosti s elektromerom:

- Pôjde o polopriame meranie 63A?
- Meranie bude v štandarde VSD?
- Aký bude prevod MTP?
- Bude sa neskôr navyšovať výkon? Do akého prúdu?
- Skriňa sa bude inštalovať ako pilier do zeme? Inak?

Odpoveď:

- Pôjde o polopriame meranie 63A?

Áno pôjde o polopriame meranie.

- Meranie bude v štandarde VSD?

Áno bude v štandarde VSD (PD je u nich schválená).

- Aký bude prevod MTP?

Prevod bude 150/5.

- Bude sa neskôr navyšovať výkon? Do akého prúdu?

Nepredpokladá sa.

- Skriňa sa bude inštalovať ako pilier do zeme? Inak?

Nie, do jestvujúceho rozvádzača.

Otázka č. 11:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov súvisiacich so zapojením rozvádzača:

Schéma rozvádzača neuvádza, ako má byť rozvádzač inštalovaný - na omietku, pod omietku, vonku...?

Odpoveď:

Rozvádzač bude uložený pod omietku.

Otázka č. 12:

Aká tepelná/ kročajová izolácia má byť v podlahách? Vo výkaze výmer je pre obe poschodia extrudovaný polystyrén (XPS). V technickej správe je pre 1.NP expandovaný polystyrén (EPS) a pre 2. NP minerálna vlna

Odpoveď:

Skladba podľa údajov v technickej správe:

1. NP - Tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu s grafitom (napr. ISOVER EPS Neofloor 100 alebo ekvivalent) hr. 80 mm
2. NP - Kročajová izolácia kamenná vlna (napr. ISOVER T-N alebo ekvivalent) hr.40 mm

Na základe vyššie uvedeného sa menia tieto položky objektu SO 01 Vlastný objekt - ASR

94	1B0202	Polystyrén extrudovaný hr.40 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	260,310
95	1B0204	Polystyrén extrudovaný 100 hr.100 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	259,430

na:

94	1B0202	Kročajová izolácia kamenná vlna (napr. ISOVER T-N alebo ekvivalent) hr.40 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	260,310
95	1B0204	Tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu s grafitom (napr. ISOVER EPS Neofloor 100 alebo ekvivalent) hr. 80 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	259,430

Správny popis položky je zapracovaný v opravenom výkaze výmer (príloha tohto vysvetlenia). Prosíme zapracovať do ponuky.

Otázka č. 13:

Otázka k VV SO01-ASR

1. pol.č.54...Omietka vonk. soklov mozaika - neurčitá špecifikácia /druh,zrornosť,farba/
 2. pol.č.144...Dlažba keramická, protišmyková- neurčitá špecifikácia /rozmer, hrúbka a druh materiálu/
 3. pol.č.154...Obklad keramický - neurčitá špecifikácia /rozmer,hrúbka ,druh materiálu,štandard/
 4. pol.č. 59 ...Zatepl. vonk. stien....silik.om./podľa PD/...v PD nie je špecifikovaná zrornosť,druh ani odtieň omietky
 5. Po obhliadke miesta stavby bol zistený výskyt vzrastlých stromov a zariadenia detského ihriska , ktoré budú musieť byť pred výstavbou vyrezané,resp. premiestnené ,s tým súvisiace práce nie sú zahrnuté v poskytnutých VV
- Prosíme o vysvetlenie.

Odpoveď:

1. strednozrnná, veľkosť zrna 2,0 mm, farba svetlá

2. 300x300mm, hr. 8mm, R10, PEI4, vhodné pre podlahové vykurovanie
3. 200x250mm, hr. 6mm, hladká, lesklá
4. škrabaná, 2,0 mm, farba svetlá
5. nie je predmetom zadávania zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ pred začiatkom výstavby.

Otázka č. 14:

Otázka k VV SO01 Vlastný objekt časť ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY č.1...Projektová dokumentácia uvažuje s dvomi sprchovacími kompletmi na 1.NP a dvomi na 2.NP . Výkaz výmer v časti- Zariaďovacie predmety zahŕňa len 2 ks sprchovacích kompletov(vanička+batéria+zástena+ zápach. uzávierka+montáž) ...platí množstvo s VV ?

Odpoveď:

Treba naceniť 2ks sprchovej vaničky štvorcovej 900x900mm + sprchová batéria + zápach. uzávierka + montáž - v miestnostiach pre deti a áno chýbajú 2 ks sprchová batéria + montáž (vaničku ani zástenu nenaceňujete z dôvodu, že pre personál to má byť bezbariérové).

Na základe vyššie uvedeného sa menia tieto položky objektu SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia:

71	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000
72	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000

na:

71	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000
72	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000

Správny popis položky je zapracovaný v opravenom výkaze výmer (príloha tohto vysvetlenia). Prosíme zapracovať do ponuky.

Na základe zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky z 364 266,70 € bez DPH na **364 417,07 € bez DPH.**

Na základe vyššie uvedených zmien **sa menia sa tieto lehoty:**

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **21.04.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **28.04.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **21.04.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **28.04.2021 o 11:00 hod.**

.....

Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: 13. Príloha č. 2A Výkaz výmer oprava.pdf

14. Príloha č. 2B Výkaz výmer oprava.xls