



- projektovanie stavieb
- príprava stavieb
- realizácie stavieb
- poradenstvo

moravcik-schröner s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra
Slovenská republika
www.moravcik-schröner.com

Mesto Trnava

Hlavná 1

Trnava

917 71

Vec: Zmena PD – zmena spôsobu odvedenia dažďových vôd

Projektant na základe skutkového stavu na stavenisku (neexistencia pôvodného telesa valu) upúšťa od realizácie dažďových žlabov v päte tohto valu zaústených do vodnej stavby – terénnych retenčných a vsakovacích depresí. Všetky budované spevnené plochy tak budú odvodnené povrchovo do príľahlých zelených pásov. Jedná sa o nekontaminovanú dažďovú vodu z povrchov športovísk, ktorá bude odvádzaná do zelených plôch v okolí stavby. Pri realizácii stavebných prác je potrebné dbať na zabezpečenie 1% priečného spádu spevnených plôch.

Systém odvádzania dažďových vôd bude taktiež zmenený oproti pôvodnej dokumentácii aj v časti bežeckého oválu okolo atletického štadióna, kde bude systém na odvádzanie dažďových vôd z časti spevnenej plochy zmenený tak, že zaústenie systému bude realizované do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Preto sa upúšťa od riešenia so vsakovacími blokmi a systém bude zaústený do šachty dažďovej kanalizácie, nachádzajúcej sa v priestore za hlavnou tribúnou atletického štadióna.

V Nitre, 15.3.2021



Ing. Miroslav Schröner (konateľ)

0948 978 132

moravcik-schröner s.r.o.

POŠTOVÁ ADRESA:

moravcik-schröner s.r.o.
Pražská 2, 949 11 Nitra
Slovenská republika
+421 907 769 046, +421 948 978 132

office@moravcik-schröner.com

BANKOVÉ SPOJENIE:

Československá obchodná banka a.s.
IBAN:SK91 7500 0000 0040 1808 3922
IČO: 47 185 422
DIČ: 20 23 79 06 59, IČ DPH: SK 20 23 79 06 59