

## **ZÁKAZKA: Revitalizácia športového areálu Slávia – bežecké trasy**

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadostí záujemcov z 29.03.2021 a 30.03.2021

### **Vysvetlenie č. 1**

**Otázka:**

„Pri oceňovaní výkaz výmer v predmetnej zákazke nevidujeme položky „Vodorovné premiestnenia resp. úpravy z vykopanej zeminou“ v objektoch SO 02, 04,05, 06. Ako uvažuje obstarávateľ z vykopanou zeminou?

**Odpoveď:**

Uvažuje sa s využitím zeminou na úpravy terénu v okolí bežeckých trás. Zemina bude dočasne uložená na depónii v areáli Slávia.

-----

**Otázka:**

„D1.00 Technickej sprave je uvedene na str. 11:

„Bežecké trasy B2, C, trať pre tréning behu na 200 metrov a časť bežeckej trasy B1 budú realizované zo športového povrchu na báze EPDM. Po vytýčení nových komunikácií a ukončení terénnych prác sa pristúpi k osadeniu obrubníkov do betónového lôžka a následne k ukladaniu jednotlivých vrstiev spevnenej plochy. Od pôvodného terénu bude konštrukcia spevnenej bežeckej trasy oddelená separačnou geotextíliou. Ako podkladná vrstva bude rozprestretá štrkodrva frakcie 0-63 mm v hr. 200 mm. Po jej zhutnení bude rozprestretá vrstva mechanicky spevneného kameniva hr. 160 mm prekrytá gumoasfaltovou podložkou hr. 30mm. Vrchná vrstva bude tvorená SBR granulátom hr. 10 mm v pomere 30 % SBR a 70 % drvené kamenivo a následným dvojvrstvom nástrekom zmesi EPDM farebného granulátu a PUR spojiva. Hrúbka vrstvy 1,5 mm. Finálna úprava nesmie byť realizovaná počas daždivého počasia“.

Domnievame sa, že prislo ku chybe zloženia jednotlivých vrstiev. Gumoasfaltova podložka hr. 30mm môže byť realizovaná v pomere 30% SBR a 70% drvené kamenivo, nie vrchna vrstva SBR hr. 10mm. Tato vrchná vrstva musí byť tvorená z čistého SBR, keďže na nu ide už len tenky nástreky. Všetky systémy športových povrchov sa takto realizujú. Taktiež nástreky 1,5mm nepovažujeme za dostatočný, tento systém športového povrchu sa realizuje min. 10+3mm.““

**Odpoveď:**

Chyba v technickej správe, EPDM vrstva bude realizovaná tak ako uvádza záujemca v otázke. Vo výkaze výmer je to správne.

V Trnave, dňa 1.4.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová  
procesný garant VO