



Označenie	Popis
d=2,1m	Označenie odstupu v podorysoch
N1,01/N2-1,SPB	Označenie požiarneho úseku
 45	Požiarne odolnosť stropu
R45	Požiarne odolnosť nosnej konštrukcie
-----	Hranica požiarneho úseku
---->	Smere úniku - únikový východ
->---	Smere úniku - označenie smeru
	Núdzové osvetlenie
	Snegový hriadiaci prístroj
	Práškový hriadiaci prístroj
REI45 REW45	Odolnosť požiarnej odolnosti konštrukcií
EW30 D3 -C	Odolnosť dvierových konštrukcií
 HN25/25	Hadičový naviják zavodený
 HN25/25	Hadičový naviják nezávodnený
 HO	Hydrant existujúci
	Reproduktor