



**LEGENDA**

**RZ1a–8a** ROZDELOVACIA STANICA GABOTHERM (pre podlahové vykurovanie – s meračom tepla)

— Prívod vykurovacej vody

- - - Spätačka vykurovacej vody

- . - . - Potrubie pre podlahové plochy CONSTRUCTA HR–PB DD 18x2 (GABOTHERM)

\* V kúpeľniach sú vykurovacie telesá od výrobcu KORADO – KORALUX RONDO CLASSIC

\* Vykurovacie rozvody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG–A príslušných dimenzií a hrúbky 13 mm

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27, Prievidza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica				Zväzok	
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Formát	8xA4
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Dátum	10/2020
Objekt	SO 01 Prestavba objektu				Účel	RP
Časť	SO 01.4 Vykurovanie				Číslo zákazky	054/2020
Obsah výkresu	Pôdorys 2.NP				Mierka	Číslo výkresu
					1:50	1.4–03