



LEGENDA:

Sk 6 x Solárny trubicový kolektor Viessmann Vitossol 300-TM, plocha absorberu 3,03 m2

- prívod solár (medené potrubie)
- spítočka solár (medené potrubie)

* Potrubie solárneho systému izolovať izoláciou ARMACELL HT Armaflex, resp. alternatívnou izoláciou na báze syntetického kaučuku v rozsahu teplot do 175°C

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica					
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Zväzok	
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Formát	8x44
					Dátum	10/2020
					Účel	RP
Objekt SO 01 Prestavba objektu					Číslo zákazky	054/2020
Časť SO 01.4 Vykurovanie						
Obsah výkresu	Pôdorys strechy				Mierka	Číslo výkresu
					1: 50	1.4-04