




LEGENDA

- UB Umývadlová stojančeková batéria IDEAL STANDARD + 2xRV TE 66
- G Inštalacný systém GEBERIT KOMBIFIX 110.800
- DB Drezová stojančeková páková batéria IDEAL STANDARD + 2xRV TE 66
- SB Sprchová batéria + sprcha IDEAL STANDARD
- V1 Ventil pre pripojenie práčky (umývačky) art.386, DN15
- RV Rohový ventil TE 66
- VB Vaňová batéria + sprcha IDEAL STANDARD
- PH Požiarne hydranty s plnoprierezovou hadicou (NOHA) 25/30
- 1–9 Stúpacie potrubie vodovodu

GK – guľový kohút DN20
V – Vodomer SENSUS Residia Jet Qp 1,5

- Potrubie studenej vody
- - - - Potrubie TUV
- . - . Potrubie cirkulácie TUV

* Potrubie je plastliníkové HERZ, izolované izoláciou TUBOLIT DG–A príslušných dimenzií

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056	
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška		
						
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica					
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica				Zväzok	
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY				Formát	4xA4
					Dátum	10/2020
					Účel	RP
Objekt	SO 01 Prestavba objektu				Číslo zákazky	054/2020
Časť	SO 01.3 Zdravotechnika					
Obsah výkresu	Pôdorys 2.NP – vodovod				Mierka	Číslo výkresu
					1: 50	1.3–03