


LEGENDA

RZ... ROZDELOVACIA STANICA GABOTHERM (pre podlahové vykurovanie – s meračom tepla PolluCom E, DN15 (1,5 m3/h)





Regulácia vetvy v kotolni

Regulácia vetiev						
Popis	Vetva	DN	Typ	Výrobca	Nastavenie	M (kg/h)
	v1	40	STROMAX GM	HERZ	3.1	2253



\* V kúpeľniach sú vykurovacie telesá od výrobcu KORADO – typové označenie KRC

\* Vykurovacie rozvody izolovať izoláciou Armacell TUBOLIT DG–A príslušných dimenzií

Hl. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	Kontroloval	LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056		
	Ing. Vlačuška	Ing. Rus	Ing. Rus	Ing. Vlačuška			
							
Miesto stavby	ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica						
Investor	Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica					Zväzok	
Stavba	PRESTAVBA OBJEKTU UČŇOVSKÉHO STREDISKA NA APARTMÁNOVÉ BYTY					Formát	3x44
						Dátum	10/2020
						Účel	RP
						Číslo zákazky	054/2020
						Mierka	Číslo výkresu
Objekt	SO 01 Prestavba objektu					1: 75	1.4–07
Časť	SO 01.4 Vykurovanie						
Obsah výkresu	Stupačková schéma						