





LEGENDA

- R+P** STL regulátor ALz 6U/AB + plynomer BK-10T G10 + SKRINKA MERANIA 1200x1200 mm (na hranici pozemku)
- STL verejný plynovod D110 PE, PN max. 100 kPa (min. 50 kPa)
- STL Plynová prípojka D32x3,0; PE
- NTL domový plynovod D50x4,6; PE

- * Pri realizácii je potrebné dodržať požiadavky normy STN 736005 o súbehu a križovaní inžinierskych sietí.
- * Zmeny oproti projektu je treba konzultovať s investorom a projektantom.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---------------|
| Hl. projektant | Zodp. projektant | Vypracoval | Kreslil | Kontroloval | LEDEX - Ing.V. Vlačuška ul. Šumperská 27 Prievidza tel./fax 046/5424 056 | |
| + | Ing. Vlačuška | Ing. Rus | Ing. Rus | Ing. Vlačuška | | |
| |  |  |  |  | | |
| Miesto stavby | ul. Československej armády, p.č. 1177/15, 1177/34,43,44 Kremnica | | | | | |
| Investor | Mincovňa Kremnica, ŠP, Štefánikovo námestie 25/24, Kremnica | | | | Zväzok | |
| Stavba PRESTAVBA OBJEKTU – BUDOVA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA SO SLUŽOBNÝMI BYTMI Objekt SO 01 Prestavba objektu Časť SO 01.6 Plynoinštalácia Obsah výkresu Situácia | | | | | Formát | 2xA4 |
| | | | | | Dátum | 10/2020 |
| | | | | | Účel | RP |
| | | | | | Číslo zákazky | 54/2020 |
| | | | | | Mierka | Číslo výkresu |
| | | | | | 1: 250 | 1.6–01 |