

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 28.4.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní „**Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom – II. kolo**“

Verejný obstarávateľ si uvedomil potrebu úpravy zverejnených podkladov k zákazke s názvom „**Rekonštrukcia vybraných častí krytej plavárne v meste Žiar nad Hronom**“ vyhlásenej oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Ú. vestníku EÚ dňa 31.3. 2021 pod č. **2021/S 063-159251** a vo vestníku UVO č. 80/2021 zo dňa 1.4.2021 pod č. **17196 – MST, preto z tohto dôvodu oznamuje záujemcom zmenu výkazu výmer k časti 1 Dodávka a montáž nerezových bazénov a bazénových technológií.**

Úprava č. 1:

Vo výkaze výmer (zadaní) na dodávku a montáž 25m plaveckého bazéna pri položke č.27 – oddiel 5.Plavecké vybavenie bazéna verejný obstarávateľ **vykonáva úprav textu:**

Pôvodný text v znení:

D D5			5. PLAVECKÉ VYBAVENIE BAZÉNA			
27	K	5.1	Štartovací blok Profi s meraním vrátane znakovskej pomôcky od (od hl. 1,60m)	ks	6,000	5 970,30
<i>Poznámka k položke:</i> Služi na štart plavcov pri závodnom alebo kondičnom plávaní. Konštrukcia bloku je demontovateľná a je vyrobená z: • hornej štartovacej nášľapnej dosky vyrobenej zo sklolaminátu GFK, vybavené protišmykovou úpravou podľa STN EN 13451-1, skupiny zatriedenia 24°, farba enciánová modrá RAL 5010 (alt.RAL 2011 – oranžová), upevnené k centrálnemu nosnému stĺpiku štyrmi šroubami M12 s uzavretými maticami, výška prednej hrany 71 cm nad vodnou hladinou, sklon dosky 6° smerom k vode. • centrálnemu nosnému stĺpiku tvoreného rúrou TRKR114.3x3, s navarenými upevňovacími elementmi s príslušným kotvením do prelivového žliabku, upevnené štyrmi šroubami M12 • držiadla pre štart na znak, to je konštruované tak, aby bol možný vertikálny i horizontálny úchop. Toto madlo je odnímateľné a tvorí ho antikorová brúsená trubka TRKR 40x2 mm, ku štartovacej doske je pripojená dvoma šroubami M 12 • nášľapné plochy pomocného stupňa štartovacieho bloku, táto je z rovnakého materiálu ako štartovacia doska vrátane totožnej protišmykovej úpravy. Uchytenie dosky štyrmi šroubami M 12 ako pri štartovacej doske, farba zase zhodná so štartovacou doskou. Výstužné zahnuté trubky majú rozmer TRKR 40x2mm.Výška pomocného stupňa 39 cm nad úrovňou prelivového žliabku. • Pripievňovacia spodná príruha musí mať hornú hranu vo výške resp. v úrovni krycieho roštu prelivového žliabku. Súčasťou dodávky štartovného bloku sú aj krycie roštnice ktoré je nutné doplniť do žliabku pri odmontovanom bloku						

sa mení na nové znenie:

D	D5	5. PLAVECKÉ VYBAVENIE BAZÉNA
K	5.1	Štartovací blok Profi s meraním vrátane znakovskej pomôcky od (od hl. 1,60m)
		Poznámka
		k položke:

P

Služi pre štart plavcov pri profesionálnom závodnom plávaní podľa noriem FINA. Konštrukcia bloku je demontovateľná a je vyrobená z:

- hornej štartovacej nášlapnej dosky v zadnej časti so zošíkmenou plochou pre optimálny odraz plavca, vyrobená zo sklolaminátu GFK, vybavené protišmykovou úpravou podľa skupiny zatriedenia 24°, farba enciánová modrá RAL 5010, upevnené k centrálnemu nosnému stĺpiku štyri skrutky M12 (mat. A4), vyrobenými uzavretými maticami, výška prednej hrany 71 cm nad vodnou hladinou, sklon dosky 9° smerom k vode.
- centrálnemu nosnému stĺpiku pozostávajúceho zo zvarenej konštrukcie rovných stien (mat. podľa EN 1.4462), plech s hrúbkou 4mm, s navarenými upevňovacími elementmi so zodpovedajúcim kotvením do prelivného žliabku, upevnené štyrmi skrutkami M12 (mat. A4).
- madlo pre štart na znak, umožňuje vertikálny i horizontálny úchop. Toto madlo je odnímateľné a skladá sa z antikorovej brúsenej rúrky TRKR 33,4x2,8 mm (podľa EN 1.4462), ku štartovacej doske je pripevnená dvomi skrutkami M 12 (mat. A4).
- nášlapná plocha pomocného stupňa štartovacieho bloku je z rovnakého materiálu ako štartovacia doska vrátane rovnakej protišmykovej úpravy. Uchytenie dosky štyrmi skrutkami M 12 (mat. A4 ako u štartovacej dosky, farba opäť zhodná so štartovacou doskou. Výška pomocného stupňa 39 cm nad úrovňou prelivového žliabku.
- detekcia chybného štartu + reproduktor + zariadenie pre podporu znakovskej disciplíny (podľa FINA noriem povinné vybavenie zlepšujúce fixáciu chodidiel pri disciplíne znak)
- Pripevňovacia spodná príručka musí mať hornú hranu vo výške resp. v úrovni krycieho roštu prelivového žliabku. Súčasťou dodávky štartovacieho bloku sú aj krycie rošty, ktoré je nutné doplniť do žliabku pri odmontovanom bloku.

Termoplastické naniesenie vinylovej vrstvy v podobe číselného označenia podľa FINA na všetkých stranách nosného stĺpa.

Úprava č. 2:

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že do položky dodávky a montáže bazénových technológií (pre 25m bazén, detský bazén a neplavecký bazén) je potrebné naceniť aj dopravu a montáž bazénových technológií.

Súčasne s týmito úpravami / upresneniami verejný obstarávateľ primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk. Zároveň verejný obstarávateľ uverejňuje opravené zadanie pre časť 1 predmetu zákazky.

S úctou

V. I.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M
Poverená realizáciou verejného obstarávania