



Mesto Lučenec

Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Lučenci, dňa 12.04.2022

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie č. 23 dňa: 11.04.2022

Žiadosť o vysvetlenie č. 23

Otázka:

Vo výkaze výmer je v časti 03.06 – VN prípojka – časť SSE položka číslo 28 – kód 8522 – popis Páska uzemňovacia 30x4 mm – vo výmere 250 kg. K nej prisluchajúca položka práce je pod por. číslom 26 – kód 210220021 – popis Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm² – vo výmere 0,100 m. Je táto položka práce v správnej výmere?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opravuje položky vo výkaze výmer v časti 03.06 – VN prípojka – časť SSE - položky č. 26 a č 28: má byť správne 50 m resp. 50 kg

26	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	50,000
28	M	8522	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	50,000

Verejný obstarávateľ touto opravou aktualizuje Výkaz výmer – s opravenou časťou 03.06 VN prípojka časť SSE a je prílohou tohto vysvetlenia a zároveň sa zverejňuje v dokumentoch zákazky.

Z dôvodu opravy v dvoch vyššie uvedených položkách sa upravuje celková predpokladaná hodnota zákazky:

z: 4 376 590,74 EUR bez DPH

na: 4 376 410,20 EUR bez DPH

PHZ sa upravuje vo Výzve na predkladanie ponúk redakčnou opravou, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia:

- II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

Namiesto: 4 376 590,74 EUR bez DPH

Má byť: **4 376 410,20 EUR bez DPH**

- II.2.6) Predpokladaná hodnota

Namiesto: 4 376 590,74 EUR bez DPH

Má byť: **4 376 410,20 EUR bez DPH**

PHZ sa upravuje v Súťažných podkladoch - v časti A.1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, ktoré sú prílohou tohto vysvetlenia a zároveň a zároveň sa zverejňuje v dokumentoch zákazky :

- Bod 2.4. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky:

2.4.1. Celková Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená vo výške:

~~4 376 590,74~~ na **4 376 410,20 € bez DPH**

Uvedenými zmenami a aj s ohľadom na predchádzajúce vysvetlenia, verejný obstarávateľ upravuje lehoty vo verejnom obstarávaní, konkrétne vo Výzve na predkladanie ponúk redakčnou opravou, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia, nasledovne:

- IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Namiesto: 21.04.2022 10:00

Má byť: **22.04.2022 10:00**

- IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 21.04.2022 10:30

Má byť: **22.04.2022 10:30**

S pozdravom

.....
Ing. Vladimír Lipovský
manažér verejného obstarávania

Prílohy:

- Príloha č. 4 VV č. 3 REALIZAČNÝ s opravou časti 03.06 - VN prípojka - časť SSE
- CORRIGENDUM Výzvy zo dňa 12.04.2022
- SP_Krytá plaváreň Lučenec_OPRAVA 2_oprava PHZ