



Poznámka:

- Výkopové práce prevádzať strojne, dokopávky ručne.
- Hĺbka osadenia základovej špáry - do nezamrznej hĺbky od úpraveného terénu.
- Základovú špáru je potrebné chrániť pred premrznutím.
- Pod základovú špáru previesť zhutnený štrkopieskový násyp hr. 200mm.
- Pri betonáži zvislých stien je potrebné osadiť kastlík 250/250mm s výškovým umiestnením podľa stanovenia v projekte kanalizácie technologických vôd, tiež v prípade pre ostatné prestupy

Vypracoval: Ing. Peter RÁKŮŠ		Zodp. projektant: Ing. Peter RÁKŮŠ		Hlavný projektant: Ing. Peter RÁKŮŠ		<div>D&T</div> <div>Development & Technologic Solutions</div> <div>www.dtsolutions.sk e-mail: info@dtsolutions.sk mobil: 0903 594 910</div>	
Stupeň:		Projekt pre stavebné konanie					
Investor:		Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar					
Názov projektu:		KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR				Číslo zákazky: 2020 29	
Stavba/prevádzkový súbor: SO 20 - Požiarná nádrž		Časť: Technologická		Dátum: 11.2020		Formát: A3	
Názov výkresu:		Pôdorys základov				Mierka: 1:75	
						Príloha: 04	
<div>AUTORSKÁ OCHRANA:</div> <div>AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÓHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA REALIZÁCIU JEDINEJ STAVBY!</div> <div>TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNÉ POD: A ZÁKONA Č. 618/2003 Z.Z. §24, ODSŤ. (3)</div>							