



Mesto TRSTENÁ

všetkým známym záujemcom

Vaše číslo

Naše číslo

Vybavuje/tel.

Bratislava

Mgr. Silvia Jančová

21.04.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Verejný obstarávateľ:

Mesto Trstená

Názov zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Trstená a jeho prímestských častí vrátane dopravného značenia

Vyhlásené:

vo Vestníku VO č. 81/2021 pod číslom 17336-MSP zo dňa 06.04.2021 a v Ú.v. EÚ pod číslom 2021/S 065-161977 zo dňa 02.04.2021

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 16.04.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Týmto Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov predkladáme vysvetlenie:

Otázka č. 1:

K položke č. 915711111 Vodorovné značenie krytu striekané farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm. Aká dlhá bude záruka na Vodorovné značenie krytu striekané farbou? Zároveň žiadame VO o doplnenie dĺžky tejto záruky do ZOD článok 10.

Odpoveď č.1:

STN 01 8020: Dopravné značky zhotovené v súlade s požiadavkami tejto normy vyhovujú dovtedy, kým značka kryje najmenej 80 % plochy povrchu vozovky, na ktorom bola zhotovená. Pritom sa jednotlivé prvky (čiara, šípka, nápis) hodnotia jednotlivo. Pozdĺžna súvislá čiara sa hodnotí podľa tohto kritéria v úseku 10 m, v celej jej dĺžke. Ak stupeň zakrytia klesne pod 80 %, dopravné značky je potrebné obnoviť.

Trvanlivosť sa hodnotí vizuálne na pokusnom úseku v prevádzkových podmienkach počas jedného roku podľa 5.6.2.

Verejný obstarávateľ určuje záručnú dobu na vodorovné dopravné značenie v trvaní 12 mesiacov odo dňa prevzatia predmetnej časti stavebného objektu.

Otázka č. 2

K položke č. 577143201 Betón asfaltový, AC 22, ložná II, hr,40 mm.

Podľa TKP 6/2019 je minimálna hrúbka špecifikovanej vrstvy 60 mm. Vami zadefinovaná požiadavka nespĺňa technicko-kvalitatívne požiadavky. Žiadame VO o zosúladenie hrúbky tejto vrstvy s TKP 6/2019 Hutnené asfaltové zmesi.

Odpoveď č.2:

Verejný obstarávateľ upravuje položku č. 577143201 Betón asfaltový, AC 22, ložná II, hr. 40 mm, ktorú nahrádza položkou pod názvom: „Betón asfaltový po zhutnení II. tr. strednozrnný AC 11, hr. 40 mm – vyrovnávacia vrstva“.

Otázka č. 3

K položke č. 979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné.

Podľa ZOD čl. 7.28 Vyfrézovaná asfaltová drť z miestnych komunikácií (zo staveniska) ostáva majetkom objednávateľa. Na základe inštrukcie od objednávateľa, ju zhotoviteľ odovzdá na určené miesto, ktoré bude maximálne do vzdialenosti 15 km od staveniska, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Odstráni VO z rozpočtu položku poplatok za skládku, prípadne upraví množstvo poplatku za asf. drť znížením množstva o objem z frézovania?

Odpoveď č.3

Predmetnú položku č. 979087215 Poplatok za skládku vybúraných hmôt- živičné požaduje verejný obstarávateľ naceniť v celosti, ako je uvedené vo výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ upravuje návrh zmluvy o dielo a v článku 7.28 nasledovne:

Pôvodné znenie článku 7.28:

„Vyfrézovaná asfaltová drť z miestnych komunikácií (zo staveniska) ostáva majetkom objednávateľa. Na základe inštrukcie od objednávateľa, ju zhotoviteľ odovzdá na určené miesto, ktoré bude maximálne do vzdialenosti 15 km od staveniska, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.“

Sa nahrádza nasledovne:

„Vyfrézovaná asfaltová drť z miestnych komunikácií (zo staveniska) ostáva majetkom objednávateľa počas trvania lehoty výstavby. Objednávateľ si vyhradzuje právo časť asfaltovej drte vyzdvihnúť zo skládky zhotoviteľa, počas trvania lehoty výstavby.“

Verejný obstarávateľ zverejní v profile aktualizovaný (upravený) návrh zmluvy o dielo.

Príloha:

1. Príloha č. 3 súťažných podkladov Zmluva o dielo (aktualizovaná)

S pozdravom

.....
Mgr. Silvia Jančová
obstaráme s.r.o.
(za verejného obstarávateľa)

