



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.tavos.sk



Mesto Trnava
MsÚ v Trnave, Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list značky:
OIV/902-72668/2020/Hud

Naša značka:
10973/2020/MOc

Vybavuje:
Ing. Očenášková/033-5966129

Piešťany, dňa:
30.06.2020

Vec: Revitalizácia vnútrobloku Na Hlinách 42-64 (Za Kysucou), Trnava – vyjadrenie pre stavebné povolenie.

Predložená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši revitalizáciu vnútrobloku Na Hlinách č.42-43, 54-64. Účelom revitalizácie je využiť na polyfunkčný priestor trávenie voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Investorom stavby je žiadateľ o vyjadrenie.

SO 073 Vodné prvky: Navrhované vodné prvky budú napojené na rozvod pitnej vody cez navrhovanú vodovodnú prípojku. Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod DN100. Napojenie bude pomocou navrhovacieho pásu so zemnou súpravou. Vodovodná prípojka bude z HDPE trubiek D32 dĺžky 3,5 m. Vo vzdialenosti 3,5 m od napojenia na verejný vodovod bude osadená navrhovaná vodomerná šachta prefabrikovaná vnútorných rozmerov 900x1200x1800 mm, v ktorej bude umiestnená vodomerná zostava a fakturačným vodomermom DN20. Za vodomernou šachtou bude vodovodné potrubie vedené k technologickej šachte. Predpokladaná potreba vody pre vodné prvky je $Q_{p1}=0,2$ l/s a $Q_{p2}=0,2$ l/s.

Kanalizácia: Navrhovaná pitná fontánka bude mať odvod odpadovej vody voľne do vsakovacej jamy v blízkosti fontánky. Kanalizačné potrubie bude vedené v zemi a bude z PVC-U rúr D110 dĺžky 2,0 m.

- Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. vlastní a prevádzkuje v riešenej lokalite verejný vodovod. Verejný vodovod a prípojky žiadame pri stavebných prácach rešpektovať a nepoškodiť. Pred začiatkom stavebných prác je nutné presnú polohu inžinierskych sietí, na základe objednávky vytýčiť v teréne pracovníci TAVOS a.s. Poklapy všetkých vodárenských armatúr, nachádzajúce sa na verejných sieťach žiadame upraviť do novej nivelety spevnených plôch v zmysle §27 ods. 4 zákona NR SR číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri vysádzaní drobných stavebných prvkov a mobiliárov žiadame dodržať ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácií v správe našej spoločnosti v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, **minimálne však 1,5 m** od okraja potrubia na každú stranu. Za dodržania vyššie uvedených podmienok s predloženou projektovou dokumentáciou **súhlasíme**.

- S navrhovaným zásobovaním pitnou vodou navrhovanou vodovodnou prípojkou s napojením na verejný vodovod v majetku a/alebo prevádzke našej vodárenskej spoločnosti **súhlasíme**.

- Upozorňujeme, že v súlade so zákonom NR SR č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, § 22, odst.5, prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste napojenia na verejný vodovod a nie v mieste odberu vody.

- K navrhovanému odvádzaniu odpadovej vody z fontánky do vsakovacej jamy **nemáme pripomienky**.

- Investor stavby je povinný požiadať Trnavskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Piešťany o zhotovenie pripojenia vodovodnej a montáž fakturačného vodomeru a uzavrieť s našou spoločnosťou zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu na zákazníckom centre Trnava, Fraňa Kráľa 1 a kontaktovať pracovníkov TAVOS a.s. v prípade konzultácie k príprave terénu v zmysle technických podmienok pripojenia.

- TAVOS, a.s. overil situáciu stavby, ktorú je potrebné predložiť so žiadosťou o zhotovenie pripojenia.



TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

www.favos.sk



Platnosť vyjadrenia je 2 roky od dátumu jeho vyhotovenia.

Za vyjadrenie k predloženej PD, v zmysle §17 ods. 2/i a §18 ods. 2/i zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a cenníka poplatkov, schváleného vedením TAVOS, a.s. Piešťany, fakturujeme čiastku **43,20 €** vrátane DPH 20%.

S pozdravom

Ing. Eleonóra Forgóva
technicko-prevádzkový a investičný
riaditeľ

Príloha: 1xPD, faktúra