

 MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dátum:	Príj.:	Vyb.:
19. JÚN 2020		<i>Hud</i>
Ev.č.záznamu:	80583/20	
Číslo spisu:		

Mestský úrad v Trnave

Trhová 3
917 71 Trnava

Váš list číslo:

Naše číslo:
2797/2020Vybavuje/telefón:
Milan Cuninka/+421333100762
milan.cuninka@otns.skV Trnave
10.6.2020**Vec: Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe „Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)“**

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 37, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN, a.s., spol. SWAN je aj právny nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. v dôsledku zlúčenia. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie ku stavbe **„Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42 - 64 (za Kysucou)“** oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **nachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

V prípade realizácie stavby súhlasíme za nasledovných podmienok:


Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo je 0,5 m/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle §66, §67 a §68 Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu.
- **jestvujúce káble musia byť vytýčené**, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: **OTNS, a.s., Vajnorská 7, 831 04 Bratislava, obchod@otns.sk**, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.

- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +/- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- **žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh:** swansiete@otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov).
- v prípade že v záujmovom území je plánovaná výstavba cestných komunikácií pre peších a parkoviská, či iné spevnené plochy nad našou existujúcou trasou, **požadujeme zabezpečiť dodatočnú mechanickú ochranu optických chráničiek SWAN uložením chráničiek do betónových žľabov TK2 s vekom po celej dĺžke pod spevnenými plochami.**
- **Všetky práce spojené s ochranou káblov budú zrealizované na náklady investora.**
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: +421908706819, +421235000999.

Po splnení daných podmienok spoločnosť OTNS a.s. ako správca siete SWAN k realizácii nemá námietky.

S pozdravom


OTNS, a.s.
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442
-20-

Milan Cuninka
odd. výstavby optických sietí OTNS,a.s.

Príloha: situácia so zákresom trasy (zelená,modrá)