

Mesto Trnava
Odbor investičnej výstavby
Trhová 3
917 01 Trnava

Trnava 17.7.2020

Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách-stanovisko k projektovej dokumentácii.

Vážená pani: Ing. Hudcovičová

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 5818 (ďalej len „**spoločnosť Západoslovenská distribučná**“), ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o energetike**“) a dotknutý orgán v zmysle § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Stavebný zákon**“) na základe žiadosti žiadateľa Mesto Trnava zo dňa 3.6.2020 vydáva nasledovné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii podľa § 140b Stavebného zákona pre účely stavebného povolenia:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na stavbu: **Revitalizácia vnútrobloku Na hlinách 42-64**, pre investora: Mesto Trnava, za týchto podmienok:

Predmetná stavba nepožaduje elektrické pripojenie z distribučných rozvodov ZSDIS. a.s.

Výsadbu stromov požadujeme mimo ochranného pásma všetkých VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozorňujeme na poučenie osôb vykonávajúcich práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie oboznámenie všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN a NN vedení.

Pred zahájením výsadbových a výkopových prác požadujeme cestou objednávky vytýčiť jestvujúce siete VN a NN v správe Západoslovenskej distribučnej. Objednávku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216, email: dusan.zemko@zsdis.sk.

V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby dôjde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa §45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.
Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na dobu 12 mesiacov.

V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti, prosím, uveďte značku CD 37607/2020
a kontaktujte Ladislav Kollár, T +421-(0)335563244, ladislav.kollar@zsdis.sk

Predloženú PD Vám zasielame späť.

S pozdravom
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Vz. Harnoš
Ing. Miroslav Harnoš

Západoslovenská distribučná, a.s.
94
BRATISLAVA

Ladislav Kollár
Ladislav Kollár