

Súradnice bodov osvetľovacích stožiarov

č. OS	Y (m)	X (m)
OS1	412709.31	1235722.71
OS2	412695.14	1235732.39

UPOZORNENIE :

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEL POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE !!!

POZNÁMKA:

- NEODEDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEL MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN.

OCHRANNÉ PÁSMA:

- ŽELEZNIČNÁ TRAŤ
- CESTA I. TRIEDY
- CESTA III.TRIEDY
- MIESTNA KOMUNIKÁCIA I. A II.TRIEDY
- VODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500
- PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
- NADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE
- PODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE do 110kV
- ZÁVESNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE od 1kV-35kV
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodiče)
- NADZEMNÉ EL. VEDENIE od 35kV-110kV
- TRAFOSTANICA VONKAJŠIA DO 110kV
- PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
- PLYNOVOD DO DN 200

LEGENDA EXIST. INŽ. SIETÍ

60m	— — — — —	VEREJNÉ OSVETLENIE NADZEMNÉ
50m	— — — — —	VEREJNÉ OSVETLENIE PODZEMNÉ
20m	— — — — —	PODZEMNÉ VEDENIE VN
15m	— — — — —	NADZEMNÉ VEDENIE VN
1,5m	— — — — —	NADZEMNÉ VEDENIE NN
0,5m	— — — — —	NADZEMNÉ TEL. VEDENIE
2,0m	— — — — —	PODZEMNÉ TEL. VEDENIE
1m	— — — — —	OPTICKÝ KÁBEL
1m	— — — — —	VODOVOD NADZEMNÝ
10m	— — — — —	VODOVOD PODZEMNÝ
15m	— — — — —	ZÁVLAHOVÉ POTRUBIE
10m	— — — — —	STL PLYNOVOD
1m	— — — — —	VTL PLYNOVOD
4m	— — — — —	KANALIZÁCIA

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/ PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S
2 DC, 12V
2 DC, 24V


OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:
a/ Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1
- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2
- umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3
b/ Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):
- samočinné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2
- ochranné uzemnenie a ochranné spájanie, čl. 411.3.1
OCHRANNÉ OPATRENIE: MALÉ NAPÄTIE "SELV" a "PELV" čl. 414


VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51: viď. PROTOKOL č. 103-20/3013/2020

— — — — —	Navrh. podzemný rozvod verejného osvetlenia
— — — — —	Navrh. svetidlo osadené na navrh. osvetľovacom stožiar
OS1	Poradové číslo stožiara
— — — — —	Exist. svetidlo osadené na exist. stožiar
— — — — —	Navrhovaná prípojková skriňa typ SPP 2 C IV P21
— — — — —	Navrh. zvodič prepätia 1xLVA-440B

Špecifikácia systému osvetlenia APL CLASSIC:
- svetidlo - Stratos N (alebo ekvivalent) - 55W, 6000lm, vst. napätie 24V DC
- radiaca jednotka
- zvisla dopravná značka DZ č.325
- ledbox nad zvislou dopravnou značkou
- pozinkovaný stožiar výšky 6m

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica	 BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
--	---

 inžinierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99	ZODP.PROJEKTANT: ING.M.GAŠPÁR VYPRACOVAL: ING.P.SUČKO	HL. PROJEKTANT: ING.M.DUBRAVSKÝ KONTROLOVAL: ING.M.GAŠPÁR
OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj		
OKRES: BANSKÁ BYSTRICA		KRAJ: BANSKOBYSŤRICKÝ
KAT.ÚZEMIE: DOLNÁ MIČINÁ		DÁTUM: 09/2020
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. etapa		STUPEŇ: DSP s DRS
		Č.ZÁKAZKY: 3013/2019
		MIERKA: 1:500
OBJEKT: 103-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná	Č. PRÍLOHY:	Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: Situácia	3	