

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015
**„Výmena osvetlenia na hlavnej a tréningovej ľadovej ploche v
mestskom zimnom štadióne v Trnave“**

Uverejnenej vo Vestníku č. 087/2021 dňa 14.4.2021 pod číslom zákazky: 18746-WYP

Vysvetľovanie

Vysvetlenie otázok zo dňa 22.4.2021:

- Uvedený typ svietidla v projektovej dokumentácii je referenčný typ svietidla, s ktorým sa uvažovalo pri návrhu osvetlenia. To znamená, že sa môže použiť aj iný typ svietidla s podobnými technickými parametrami, ktoré budú spĺňať požiadavky STN. Uvedené technické parametre sú dôrazne odporúčané pre výber svietidiel. Napríklad s architektonického hľadiska je obdĺžnikový tvar svietidla vhodnejší pre výber svietidiel. Nikde nie je uvedené, že sa musí dodržať tvar alebo rozmer svietidiel respektíve iný parameter svietidla. Svietidlá nekolidujú so žiadnymi inými zariadeniami.
- Požiadavka na CRI70+ je v projektovej dokumentácii (výkres pôdorysu, výkaz výmer) uvedená omylom (tlačová chyba), pri návrhu výpočtu svietidla sa uvažovalo s CRI80+, čo dokazuje i dokladovaný svetelno-technický výpočet.

Odpoveď k žiadosti D4:

- Svietidlá C a D nie sú predmetom zákazky a verejný obstarávateľ nepožaduje ich nacenenie.

S pozdravom,

Mgr. Viktor Štrbka
Odborný referent pre VO