

Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava

Verejný obstarávateľ: Mesto Ilava
Sídlo: Mierové námestie 16/31, Ilava
Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Okružná 53/5, Ilava-Klobušice
Označenie vo Vestníku VO: Vestník č. 85/2021 zo dňa 12.4.2021 pod značkou 19 317 - WYP

Verejný obstarávateľ v predmetnom postupe zaevidoval žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 11.05.2021 08:43:25 opravený výkaz výmer k naceneniu. Touto cestou prosíme verejného obstarávateľa o adekvátne posunutie lehoty k predkladaniu lehoty. Nakoľko uchádzači musia mať dostatok času na zapracovanie zmien, ktoré majú vplyv na výslednú cenu uchádzačov a tým aj transparentný proces v rámci verejného obstarávania.

Odpoveď č.1

Verejný obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti predĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer je uvedený kotol Vaillant VU 146/5-5 eco TEC plus a v novej schéme kotolne je uvedený kotol Viessmann Vitodens 200W. Ktorá varianta kotla platí?

Odpoveď č.2

Verejný obstarávateľ požaduje kotol Vaillant VU 146/5-5 eco TEC plus. Záujemcovia vypracujú ponuku v zmysle tohto vysvetlenia.

S pozdravom

Ing. Milan Gál
Za proces VO