

Všetkým záujemcom

V Žiari nad Hronom, dňa 12.11.2018

VEC

Vysvetlenie č. 2 zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Vzduchotechnika podľa § 114 ods. 8 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto zverejňuje vysvetlenie k zákazke s názvom „Vzduchotechnika“ uverejnenej vo vestníku č. 201/2018 zo dňa 10.10.2018 pod číslom 14121 – WYP.

Verejný obstarávateľ na základe doručenej žiadosti o nápravu upravuje množstvá uvedené v opise predmetu zákazky (konkrétne výkaz výmer) nasledovne:

- **Výfuk opotrebovaného vzduchu od jednotky do ovzdušia**
 - o pol. č. 1 Spiro rúra SR-Ø280 bm 60,000
- **Prívod čerstvého vzduchu z ovzdušia do jednotky**
 - o pol. č. 2 Spiro rúra SR-Ø355 bm 22,000
- **Odt'ah opotrebovaného vzduchu zo šatní**
 - o pol. č. 16 Spiro T- kus s nastavcom rúrovým TNR90-Ø200-Ø200 ks 33,000
 - o pol. č. 18 Spiro T- kus s nastavcom rúrovým TNR90-Ø200-Ø100 ks 2,000
 - o pol. č. 24 Spiro prechod Ø250-Ø200 ks 7,000
 - o pol. č. 26 Regulačná klapka ručná Ø200 /napr. IMOS-TUNE-R-200-1-R/ ks 15,000
 - o pol. č. 27 Uzatváracia klapka Ø200 so servopohonom ks 15,000
- **Vetranie ostatných miestností prízemia 1.N.P**
 - o pol. č. 1 Ventilátor Vort Press 110 LL ks 7,000
 - o pol. č. 3 Ventilátor Ariet LL Timer ks 6,000
- **Odt'ahové potrubie zo sociálnych zariadení**
 - o pol. č. 11 Spiro T-kus s nastavcom rúrovým TNR90 - Ø225 -Ø100 ks 2,000
 - o pol. č. 12 Spiro T-kus s nastavcom rúrovým TNR90 - Ø225 -Ø200 ks 5,000
 - o pol. č. 13 Spiro T-kus s nastavcom rúrovým TNR90 - Ø200-Ø200ks 3,000
- **Odt'ah opotrebovaného vzduchu z miestností**
 - o pol. č. 1 Spiro rúra SR-Ø225 bm 20,000
 - o pol. č. 2 Spiro rúra SR-Ø200 bm 21,000

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vysvetlenia je upravený výkaz výmer s farebným odlíšením vykonaných zmien. Uchádzači sú povinní tieto úpravy zahrnúť do ponúknutej ceny za dielo.

Odôvodnenie potreby Ohybnej hadice priemeru 280/1000 so sponou na uchytenie o potrubie:

Projektant navrhol uvedené potrubie z dôvodu vyrovnania výšky potrubia na jednotke a samotných prepojovacích potrubí. Projekt nesledoval eliminácia hluku.

Uchádzač môže ako alternatívu ohybnej hadice ponúknuť flexo potrubie pri zachovaní potrebných priemerov.

Verejný obstarávateľ považuje túto zmenu opisu predmetu zákazky za podstatnú a majúcu vplyv na predpokladanú hodnotu zákazky. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ príslušným oznámením zaslaným do vestníka verejného obstarávania predĺži lehotu na predkladanie ponúk a primerane navýši predpokladanú hodnotu zákazky.

Zaslané oznámenie (tzv. korigendum) bude uverejnené v príslušnom vestníku v priebehu najbližších pracovných dní.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO