

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

„BIURO INŻYNIERSKIE MK”
Spółka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzeżyk

ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32 - 602 Oświęcim

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.670387.1.18

Kraków, 09.05.2018 r

**Dot.: inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Tkackiej bocznej w Andrychowie”,
gm. Andrychów.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że rejonie przeznaczonej do przebudowy na terenie miasta Andrychów ulicy Tkackiej bocznej zlokalizowana jest, eksploatowana przez nasz Zakład, sieć gazowa średniego ciśnienia.

Wymieniona wyżej sieć gazowa wybudowana została w różnych okresach czasowych. Szerokość strefy kontrolowanej dla tej sieci gazowej, w odniesieniu do różnych rodzajów obiektów terenowych, określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z dnia 04.06.2013 r, poz. 640). Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami wyrażamy zgodę na prowadzenie prac budowlanych związanych z przebudową ulicy Tkackiej bocznej w Andrychowie w pobliżu, a w szczególności w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod przebudowaną ulicą, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:
 - 1,0 m od nawierzchni: przebudowanej jezdni, wyremontowanego pobocza;
 - 0,8 m od nawierzchni wyremontowanego zjazdu;
 - 0,5 m od dolnej części podbudowy z kruszywa: przebudowanej jezdni, wyremontowanego pobocza, wyremontowanego zjazdu.
2. Nawierzchnie utwardzone nad istniejącymi gazociągami (za wyjątkiem jezdni) powinny być rozbieralne i przepuszczalne dla gazu ziemnego.
3. W miejscach skrzyżowań trasy: projektowanej kanalizacji deszczowej, projektowanego kabla

energetycznego z trasą istniejących gazociągów odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów powinna być nie mniejsza niż 0,2 m.

Należy w tych miejscach zabezpieczyć istniejący gazociąg wykonując obsypkę piaskową do wysokości 0,2 m ponad wierzch gazociągu.

4. Projektowane studnie kanalizacji deszczowej powinny być zlokalizowane poza strefą kontrolowaną istniejących gazociągów.
5. Przed przystąpieniem do robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Tkackiej bocznej w Andrychowie konieczne będzie wykonanie pod nadzorem Gazowni Kętach (32 - 650 Kęty ul. Krakowska 27) odkrywki istniejących gazociągów, w miejscach ich przebiegu pod przebudowywaną ulicą, w celu ustalenia rzeczywistej głębokości ich posadowienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania wymogów określonych w punkcie nr 1. konieczne będzie ustalenie z Gazownią w Kętach sposobu dodatkowego zabezpieczenia istniejących gazociągów w miejscach ich przebiegu pod przebudowaną ulicą.

Wszelkie prace budowlane związane z przebudową ulicy Tkackiej bocznej w Andrychowie, prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, w miarę możliwości ręcznie, natomiast prace powiązane z wykopami muszą być wykonywane ręcznie.

Wykonawcy tych prac powinni, z 14 - sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić pisemnie do Gazowni w Kętach nadzór nad pracami wykonywanymi w sąsiedztwie istniejącej sieci gazowej.

Za czynności związane z nadzorem i odbiorem prac Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie wystawi fakturę VAT.

W przypadku dalszej korespondencji dotyczącej przedmiotowej sprawy prosimy o powołanie się na znak i datę powyższego pisma.

Z poważaniem:

KI
SKIEROWNIK
Miejsc Ewidencji
Majątku Uzgodnień
Michał Komasa

Otrzymują:

- 1 x Adresat + zwrot zał.
- 1 x Gazownia w Kętach
- 1 x ZMSM a/a

Sprawę prowadzi: Stefan Kuźniarski tel. 12 6281 254