

ZÁKAZKA: Rekonštrukcia trávniku na futbalovom ihrisku s umelou trávou, **Lokomotíva Trnava**

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadostí záujemcov

Vysvetlenie č. 2

Otázky z 12.05.2021 16:11:22:

1. Na základe vysvetlenia č. 1 - otázka č. 2: " Rozhodujúca a záväzná je hrúbka iba hlavného vlákna. Hrúbka podporného vlákna uvedená v PD je odporúčaná".

Stačí ak ponúknutý trávnik bude mať jedno vlákno hrúbky min. 430µm?

2. Vzhľadom na nezrovnalosti pri technických parametroch umelého trávniku medzi VV, PD a výzvou, môžem poprosiť finálne požadované parametre?

VV:

Hrúbka pevnejšieho vlákna v µm - min. 430

Hrúbka jemnejšieho vlákna v µm - min. 270

Dtex - min. 15 000

PD - Technická správa:

Hrúbka pevnejšieho vlákna v µm - min. 420

Hrúbka jemnejšieho vlákna v µm - min. 270

Dtex - min. 12.700

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ nepožaduje striktné vlákna dve /hlavné a pomocné/, ale **hlavné vlákno musí mať hrúbku min. 430µm** /priklonil sa teda k údaju vo VV a nie v technickej správe/ a hrúbka eventuálne pomocného vlákna je projektantom len odporúčaná /vo VV uvedené min. 270 µm/. Ak si uchádzač vyberie umelý trávnik s jedným vláknom, jeho vlastnosti by mali byť obdobné, t.j. porovnateľné s tými, ako zvolil projektant pri dvojvláknovom systéme umelého trávniku. Vlákno umelého trávniku má byť zároveň monofilné a dvojfarebné.

Finálne požadovaný parameter Dtex je v hodnote min. 15000/6 (číslovka 6 za lomítkom spresňuje len počet vlákien v zväzku), na parameter uvedený v PD – 12700 neprihliadať.

Táto zmena reflektuje aj na skutočnosť, že od roku 2018 (termín spracovania PD) vývoj a kvalita umelých trávnikov pokročili a preto verejný obstarávateľ zvýšil hodnotu tohto parametra.

Otázka z 13.05.2021 07:45:21:

V zmysle súťažných podkladov požaduje verejný obstarávateľ preloženie technického listu, FIFA certifikátu a FIFA LABORATORY TEST REPORT pre ponúkaný typ umelého trávniku. Pre zníženie administratívnej záťaže žiadame o informáciu či v rámci predkladania ponúk nebude postačovať predloženie len technického listu (na základe ktorého je možné posúdiť splnenie požadovaných technických parametrov) FIFA certifikátu (ktorý okrem iného znamená, že povrch prešiel testovaním v laboratóriu FIFA) s tým, že predloženie samotného FIFA LABORATORY TEST REPORTu by sa žiadalo len od víťazného uchádzača.

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť požadované dokumenty, je to jednoznačná požiadavka dôležitá pre proces vyhodnocovania ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa. Pre zníženie administratívnej záťaže nemusí uchádzač tlačiť a skenovať požadované dokumenty, môže ich predložiť aj formou internetového odkazu. Pre verejného obstarávateľa je dôležitá kvalita umelého trávniku, preto chce mať jasne definované už v ponuke, aký výrobok uchádzač ocení a dodá v prípade úspešnosti. Požadovanie uvedených dokumentov až od úspešného uchádzača pre verejného obstarávateľa nemá význam, pretože v čase vyhodnocovania ponúk by nemal dostatočné informácie o tom, čo nám úspešný uchádzač chce dodať.

V Trnave, dňa 13.05.2021