

**ZÁKAZKA: Rekonštrukcia trávniku na futbalovom ihrisku s umelou trávou,
Lokomotíva Trnava**

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadosti záujemcu

Vysvetlenie č. 3

Otázka z 17.05.2021 10:00:34:

Aké je požadované materiálové zloženie odvodňovacích žľabov?

ODPOVEĎ:

Polymérbetónový žľab s pozinkovanou a liatinovou mriežkou. Odvodňovací žľab s liatinovou mriežkou (určený pre pojazdy áut a malotraktorov) bude v dĺžke 4m osadený vo vstupe na ihrisko a odvodňovací žľab s pozinkovanou mriežkou v dĺžke 16m v ostatných poškodených častiach ihriska.

V Trnave, dňa 17.05.2021