



LEGENDA:

JESTVUJÚCE UZEMNENIE

— ZEMNÍ VODIČ FeZn Ø 10mm
- - - JESTVUJÚCA UZEMNOVACIA PÁSKA FeZn 30x4 VO VÝKOPE

NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD.

- ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ FeZn Ø 8mm
— ZEMNÍ VODIČ FeZn Ø 10mm
- SAMOSTATNÁ ZACHYTÁVACIA TYČ NA BETONOVOM PODSTAVCI
○ SVORKA KRÍŽOVÁ
○ SS SVORKA SPOJOVACIA
○ SP1 SVORKA PRÍPOJOVACIA PRE KOVOVÉ ČÁSTI
○ SJ01 SVORKA K ZACHYTÁVACEJ TYČI
○ SR02 SVORKA UZEMNOVACIA SVORKA
○ SZ SVORKA SKUŠOVNÁ OSAZENÁ V KRABICI
□ PV 21 bet.
□ PV 23
①

LEGENDA ZNAČIEK

- ① KRYTINA S ASFALTOVÝMI PÁSKAMI
② OPLECHOVANÁ ATIKA
③ ODKETNÁVACIE POTRUBIE KANALIZÁCIE cca Ø 125 mm PLAST
④ STREŠNÁ VPAUST' PLAST
⑤ VZT POTRUBIE PLAST DN160/200

UPOZORNENIE

- ▷ DODÁVATEĽ STAVBY JE PRED VÝPRACOVANÍM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU REEP. ZAHŔNÍ JEM STAVEBNÝCH PRÁČ POVINNÝ PREŠŤUDOVA
PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, POROVNANIE REALITU A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NEÚPOZORNENIE PROJEKTANTA
▷ POKAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ PLÁTNÉ VÝHLÁSKY A 8TN

POZNÁMKA:
REKONŠTRUKCIA STRECHY A ZATEPLENIE PASÁDY VYVOLÁ DEMONTÁŽ JESTVUJÚCEJ ZACHYTÁVACEJ A ZVODOVEJ SÚSTAVY AŽ PO JESTVUJÚCU SKUŠOVNÚ SVORKU.
UZEMNOVACIA SÚSTAVA OSTANE BEZO ZMENY.
PO REKONŠTRUKCII STRECHY A ZATEPLENÍ PASÁDY SA BLESKOZVOD NAWONTUJE ZNOVU ZACHYTÁVACIA SÚSTAVA VODIČOM FeZn 8 mm NA PODPERKÁCH PV21, PV23.
JEDNOTLIVÉ ZVODY BLESKOZVODU VODIČOM FeZn 8 mm REALIZOVÁŤ POD ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PASÁDY. ZVODY BLZ ZATAHNUŤ DO NETREŠTEJŠIEJ CHRÁNIČKY VEDENEJ
NA PLOCHU STENY AŽ DO KRABICE, KDE BUDE OSAZENÁ SKUŠOVNÁ SVORKA. NA SKUŠOVNÚ SVORKU SA PRÍPOJÍ JESTVUJÚCA UZEMNOVACIA SÚSTAVA.
HORNE VÝSTUPNÉ CHRÁNIČKY BUDE POD OPLECHOVANÍM ATIKY A SPODNE V KRABICI OSAZENÉJ cca 80 cm OD ÚT.

DOKUMENTÁCIA POLEHA AUTORSKOU ZNAČKOU Č. 888887 ZŠ. PROJEKT JE DUBENÍM MAJETKOM AUTORA A PRED POUŽITÍM HO MOŽNO JEHO OÚLOŽI		STAVOPROJEKT	
VYPRACOVAL: I. MIKUŠOVÁ	STAVBA: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY SABINOV, UL. ŠVERNOVA	Jarkovč 31, 080 01 PREŠOV	www.stavoprojekt.sk
PROJEKTANT: I. MIKUŠOVÁ	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE	DATUM: 02/2018	FORMÁT: 6x44
ZODP. PROJEKTANT: ING. A. Komanický	ČASŤ: D - STAVEBNÁ	STUPEŇ: RP	ZAK. Č.: 17118
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ	DELE: BLZ-BLESKOZVOD	KOTY V: mm	PRIL. Č.: 8
	OBŠAH: PODORYS STRECHY	MIERKA: 1:100	
			NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD

