



SCHEMA ZAPOJENIA NN ROZVODU

pôvodné vedenie  
pôvodné uzemnenie

LEGENDA :

- NAPÁJACA SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S, 12VDC, 24VDC  
 OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03  
 OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLACIOU, KRITOM, ZÁBRANOU  
 – PRI PORUČIE – SAMOČINNÝM ODPROJENÍM NAPÁJANIA  
 – OCHRANNÝM POSPAJANÍM  
 PROSTREDIE : VI, PODLA STN 33 2000-5-51:2010

KOŠICE - ZÁPAD , ul. Ondavská

ZÁKAZKA:

**MČ KE ZÁPAD, ul. ONDAVSKÁ**  
 typ zariadenia: **APL SMART 2 (pripojenie na VO) -**  
**INTELIGENTNÉ OSVETLENIE A ZVÝRAZENIE**  
**PRIECHODU PRE CHODCOV**

Osvetlenie a dopravné značenie

PRÍLOHA: **PRÍPOJKA NN - SCHEMA**

ČASŤ:	PRÍPOJKA NN - SCHEMA		
PRÍLOHA:	OKRES: KOŠICE	K.Ú.: GRUNT	ČÍSLO ZÁKAZKY: 19_59
INVESTOR: MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP č. 48/A, 040 11 KOŠICE	OKRES: KOŠICE	K.Ú.: GRUNT	DATAŤUM: 11/2019
KRAL: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE	K.Ú.: GRUNT	STUPEŇ: DSP
MANAŽER PROJEKTU: ING. MARTIN PITONÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	KONTROLOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ	MIERKA: 1x44
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. JURAJ SERAFÍN	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	KONTROLOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ	FORMÁT: A4
			ČÍSLO PRÍLOHY: SUPRAVA: 02

**daqe**  
 DAQE Slovakia s.r.o.  
 Prihňova 895362, 010 01 Žilina  
 +421 908 047 197  
 pitonak@daqe.sk