


SCHEMA ZAPOJENIA NN ROZVODU



LEGENDA :

- NAPÁJACIA SOUSTAVA : 3~/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S, 12VDC, 24VDC
- OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:2019-03
- OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ – IZOLACIOU, KRITOM, ZÁBRANOU
- PRI PORUČIE – SAMOČINNÝM ODPROJENÍM NAPÁJANIA
- OCHRANNÝM POSPAKANÍM
- PROSTREDIE : VI, PODLA STN 33 2000-5-51:2010

KOŠICE - Nad Jazerom, ul. Rovníková

ZÁKAZKA:
MČ KE NAD JAZEROM, ul. ROVNÍKOVÁ
 typ zariadenia: **APL SMART 2 (prípojenie na VO) -**
INTELIGENTNÉ OSVETLENIE A ZVÝRAZENIE
PRIECHODU PRE CHODCOV

ČASŤ: **Osvetlenie a dopravné značenie**

PRÍLOHA: **PRÍPOJKA NN - SCHEMA**

INVESTOR: MAGISTRÁT MESTA KOŠICE, TRIEDA SNP č. 48/A, 040 11 KOŠICE	K.Ú.: JAZERO	ČÍSLO ZÁKAZKY:	19_59
KRAL: KOŠICKÝ	OKRES: KOŠICE	DAŤUM:	11/2019
MANAŽÉR PROJEKTU: ING. MARTIN PITONÁK, PhD.	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ ROLKO	STUPEŇ:	DSP
NAVRHOL - VYPRACOVAL: ING. JURAJ SERAFÍN	KONTROLOVAL: ING. JÚLIUS HLAVÁČ	MIERKA:	2x4
		FORMÁT	
		ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚPRAVA:
		02	

daqe
 DAQE Slovakia s.r.o.
 Prihňova 885362, 010 01 Žilina
 +421 908 047 197
 pitonak@daqe.sk