



Všetkým záujemcom

Vec: Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave – Vysvetlenie č. 3

Na základe žiadosti o vysvetlenie k zákazke „Zabezpečenie udržiavacích prác v budove v správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Námestí slobody 12 v Bratislave“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorá bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 113/2021 zo dňa 07.05.2021 pod číslom 26547 – WYP, Vás poskytujeme vysvetlenie:

Otázka:

Vo výkaze výmere nie sú uvedené napájacie vedenia z RH pre el. rozvádzače RMS 1,2,3,4, a 5. Aké sú tam plánované. Zahrnieme to do ceny rozvádzača?

Odpoveď:

Plánovaný kábel bezhalogénový s B2ca plášťom 5 x 16 pre každý podružný rozvádzač má byť zahrnutý priamo do ceny rozvádzača.

V Bratislave 20.05.2021