

ZÁKAZKA: Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici – pokračovanie projektu

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 4

Otázka 03.06.2021 09:57:08:

Umelé osvetlenie ihriska. POL. 1 Ohybná kovová rúrka KOFLEX 9050 by mala byť podľa kódu o priemere 50mm plastová rúrka . Pokiaľ projektant trvá na kovovej rúrke malo by ísť o označenie kódu 3348, ktorá je o priemere 48 mm. Má byť rúrka plastová alebo kovová?

Odpoveď:

Rúrka má byť plastová.

V Trnave, dňa 03.06.2021

Spracoval: JUDr. Radoslav Bazala