

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_REK_13Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 16.12.2018

Vec: **Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii 7.**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č. **202/2018 z 11.10.2018 pod zn. 14284 - WYP** Výzvu na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia nemocnice Topoľčany**“.

Otázka č. 49:

Vo VV je uvedená položka č. 348: D+M Z62 zostava dvoch požiarnych uzáverov umiestnených nad a pod revíznymi dverkami, 250x500mm vr. kotvenie a príslušenstvo (podľa PD) / kg / 1,000.

Je uvedená merná jednotka (kg) pre danú položku správna?

Odpoveď č. 49:

Verejný obstarávateľ upravuje mernú jednotku na „ks“.

Otázka č. 50:

Sú požiarne uzávery s uvedenými rozmermi s danými technickými vlastnosťami podľa PD dostupné na trhu? Podľa nami dostupných informácií majú tieto požiarne uzávery pri požadovanej špecifikácii atypické rozmery, prípadne pri daných rozmeroch majú požiarne uzávery inú technickú špecifikáciu akú výrobcovia uvádzajú. Mohol by verejný obstarávateľ prehodnotiť a spresniť požiadavky na požiarne uzávery?

Odpoveď č. 50:

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť adekvátny výrobok štandardizovaného (typizovaného) rozmeru, ktorý je rozmerovo najbližší k uvedenému rozmeru v PD.

S pozdravom

.....

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie